



- — — HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA - DRÁTĚNÝ ŽLAB 50/100
- ⌋ ZAPUŠTĚNÁ ZÁSUVKA 230 V IP20
- ⌋ ZAPUŠTĚNÁ ZÁSUVKA 230 V IP20 S VESTAVĚNOU PŘEPĚTOVOU OCHRANOU
- ⌋ ZAPUŠTĚNÁ ZÁSUVKA 230 V IP55, IK07
- 3 VESTAVNÁ ZÁSUVKA 400V, 32A, IK07
- ⌋ SVODIČ PŘEPĚTÍ "D" V ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICI
- ⌋ ZAPUŠTĚNÉ NOUZOVÉ STOP TLAČÍTKO, IP55
- ⌋ STOP
- ⌋ AE1 VÝVOD 230V, C.YKY J 3x2,5 - 16A/C - RACK
- ⌋ AE2 VÝVOD 230V, C.YKY J 3x2,5 - 16A/C - C.TV
- ⌋ AE3 RH-230/12V - 6A/B
- ⌋ ABOX VÝVOD 230V (Z PODLAHY) - PROHLÍŽECÍ BOX
- ⌋ C.DIASP NÁPĚJENÍ ZDROJE AUTOMATICKÉHO SPLACHOVÁNÍ
- ⌋ AEH.OV.xx OČISLOVÁNÍ VÝVODU
- ⌋ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVÁK VODY (DODÁVKA ZTI)
- ⌋ OZNAČENÍ PROSTORU (A-E)
- xx.ZFxx OČISLOVÁNÍ VÝVODU
- ⌋ DRUH VÝVODU
- ⌋ OZNAČENÍ PROSTORU (A-E)

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍ SDĚLENÝCH INVESTOREM, PŘI PRÁCECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRÁČÍ, V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTÍHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RAMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ

HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA JE ULOŽENA V DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH ULOŽENÝCH NAD STROPNÍ KONSTRUKCI. SVISLÉ TRASY VEDENÍ K JEDNOTLIVÝM KONCOVÝM PRVKŮM JSOU ULOŽENY V OHEBNÝCH OCHRANNÝCH TRUBKÁCH UKONČENÝCH V ZAPUŠTĚNÝCH PŘÍSTROJOVÝCH KRABICÍCH. PROSTUPY ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE ČSN 73 0810. PRO ZHOTOVĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍCH ÚPAVKŮ SE POUŽÍJE SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ S ÁTESTEM STÁTNÍ ZKUŠEBNÝ.

±0.000 = STAVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP	
Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Mýšák
Zodpovědný projektant :	Ing. Hana Bezstarostí
Projektant :	Ing. Hana Bezstarostí
Kraj :	Královéhradecký
M.Ú. :	SÚ ministerstva spravedlnosti
Stavbník :	ČESKÁ REPUBLIKA - VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR, IČO: 00212423, Soudní 1627/1a, 140 67 Praha 4; Českou republiku zastupuje na základě pověření generálního ředitele ze dne 01.07.2016 C.J. VS-2632-34/C.J-2016-800020-26 ředitel věznic Odolov ptk. Mgr. Tomáš Kubín adresa věznic: VS ČR Věznice Odolov ep. 41, P.O.BOX 6.10, 542 34 Malé Svatočovice
Stavba :	„ODOLOV - VÝROBNÍ HALA objekt 008“ ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOČÍVAJÍCÍ VE VESTAVBĚ DÍLEN DO STÁVAJÍCÍ HALY, sl.p.č. 215 a (p.p.č.712/12 pro nové venkovní domovní vedení vody a kanalizace a oplocení) katastrální území Odolov [756601] Vězeňská služba ČR Odolov, Odolov 41, 542 34 Malé Svatočovice SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Název výkresu :	Půdorys 1.n.p. - zásuvkové rozvody
Autizace :	Číslo zakázky : 16/11/0431
Stupeň PD :	DUR+DSP+DPS
Datum :	12/2016
Měřítko :	1:50
Formát :	1xA1
Číslo výkresu :	D.1.4.d.2.3