

Podrobný technický popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla:

Dílem je realizace akce:

„Ostrava – Oprava svítidel na chodbách v administrativní budově“

Dílo musí odpovídat příslušných platných právním předpisům.

Realizace akce dále zahrnuje níže uvedený rozsah prací a dodávek:

V rámci této opravy bude provedeno:

Nové osvětlení v kvalitě srovnatelné s níže uvedeným

Popis	Počet
miLEDo LED panel 36W-NW 3000lm	314 ks
WAGO svorka 4 x 2,5	574 ks
Rámek pod LED panel	314 ks
LED trubice Core Pro Ledtube 1200 mm 16W840 C G x 2	trubice - 406 ks tělesa - 203 ks
LED trubice Core Pro Ledtube 1200 mm 16W840 C G x 1	trubice - 80 ks tělesa - 80 ks

- Veškeré svítidla budou instalována bez nutnosti výměny přívodního vedení
- Bude provedena demontáž stávajícího osvětlení, dodávka nového osvětlení s příslušenstvím, montáž nového osvětlení s příslušenstvím a likvidace veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla
- Minimální záruka na nová svítidla bude 24 měsíců
- Dodavatel po provedení montáže nového osvětlení, provede měření parametrů umělého osvětlení ve vnitřních prostorech, kdy z tohoto měření, bude vypracován protokol, který bude součástí předání a převzetí díla, tak aby bylo možné ověřit, že nové osvětlení splňuje základní požadavky dle normy ČSN 332130 ed. 3 článek 7.9.4.