

**Podrobný technický popis
předmětu plnění veřejné zakázky**

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla:

Dílem je realizace akce:

„Ostrava – Oprava svítidel na chodbách oddělení vazby“

Dílo musí odpovídat příslušných platných právním předpisům.

Realizace akce dále zahrnuje níže uvedený rozsah prací a dodávek:

V rámci této opravy bude provedeno:

Nové osvětlení v kvalitě srovnatelné s níže uvedeným

Popis	Počet	Poznámka
miLEDo LED panel 36W-NW 3000lm	270 ks	Nočky + podhledové čtverce 59,5 x 59,5
WAGO svorka 4 x 2,5	500 ks	
LED-WSL-6W-420lm 230V/18V DC	300 ks	
WAGO svorky 4 x 2,5	400 ks	
LED trubice Core Pro Ledtube 1200 mm 16W840 C G x 2	trubice - 1258 ks tělesa - 629 ks	
LED trubice Core Pro Ledtube 1200 mm 16W840 C G x 1	trubice - 124 ks tělesa -124 ks	

- Veškeré svítidla budou instalována bez nutnosti výměny přívodního vedení
- Bude provedena demontáž stávajícího osvětlení, dodávka nového osvětlení s příslušenstvím, montáž nového osvětlení s příslušenstvím a likvidace veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla
- Minimální záruka na nová svítidla bude 24 měsíců
- Dodavatel po provedení montáže nového osvětlení, provede měření parametrů umělého osvětlení ve vnitřních prostorách, kdy z tohoto měření, bude vypracován protokol, který bude součástí předání a převzetí díla, tak aby bylo možné ověřit, že nové osvětlení splňuje základní požadavky dle normy ČSN 332130 ed. 3 článek 7.9.4.