

Rozvodna


POLE 4 - OSADIT JISTIČ 3x80A
RH - HL. ROZVODNÁ STAVAJÍCÍ
HOP - STAVAJÍCÍ
ZEM. DRÁT ČV435 PŘIPOJIT NA ZEM. SVODNIKU V HOP

STAVAJÍCÍ KABELOVÝ ROŠT OD STROPEM
WL1 - KABEL ČV435-35, U - ZEM. DRÁT ČV435
ULOŽENO NA ROŠTU

NEZASTROPENÝ DVŮR

Zamečnická dílna

MOR



LEGENDA

HLAVNÍ PŘÍVOD WL1 - ČV435 3x60+35

SVĚTELNÉ OBVODY

ZÁSVUKOVÉ OBVODY

ZÁŘÍVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ SVÍTLIDLO UŽAŘENÉ: 2x36W, 4482lm, IP65

ZÁŘÍVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ SVÍTLIDLO UŽAŘENÉ: třířázkové: 3x36W, 6653lm, IP65

N MÍST NOLUOVÉ SVÍTLIDLO (PROTIPANICKÉ) LED S V. ZDROJEM
SVÍTLÍ PŘI VYPADKU PROUDU, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI60
PIKTOGRAM TĚMNOVÁ CESTA

N STROPNÍ NOLUOVÉ SVÍTLIDLO (PROTIPANICKÉ) LED S V. ZDROJEM
SVÍTLÍ PŘI VYPADKU PROUDU, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI60

× STROPNÍ SVÍTLIDLO ZÁŘ. 9W, IP45
× MÍST. SVÍTLIDLO ZÁŘ. 9W, IP45

VŠECHNA SVÍTLIDLA, BUDOUP SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ

VNĚŠÍ VÝKLY DLE ČSN 33 2000-3:

MAFETOVÁ SOUSTAVA:

OPRAVA PŘED ÚRAZEM EL. PROJEKCE DLE ČSN 33 2000-4-41:

AKCE		STAVEBNÍ OPRAVA BYVALÉ KOTELNY VĚZNICE VIMÁŘICE	
INVESTOR		Vnitřní u Křidlo, č. 245	Č.ZAK. 1093
ZROVITEL		Soudní 162/10, Nuda, 14000 Praha 4	DSP + PPS
ODP. PROJEKTANT		ATELER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘENÍ 1:50
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	BRUKA 12/2016
VÝKRES		Ing. T. Hromádka	FORMÁT B44
D.1.4f EL. SILNOPROUD A HROMOSVOD		Magdalena Zvěřáková	Č.Č. 2.2