



TABULKA HLAVNÍCH SOUČASTÍ TS

ALPHA2 (180)	DN 25 25-80 (3 - 50 W)
Kulový kohout R250D	DN 20 3/4"; PN42
Filtr R74A	DN 25 1"
R206C	- Regulator diferenčního tlaku DN 20 3/4"F
R206B	- Vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami a s vypouštěním DN 20 3/4"
1	Zásobník TV 800 I HR 500 (Austria Email)
Regulační sady sestávající z přímého ventilu pohon 230 V AC	DN 15 DN 15
Kulový kohout R250D	DN 25 1"; PN35
Regulační sada - směšovací ventil a servopohon 230 V AC	DN 15 SXP45.15-2.5/230

TABULKA IZOLACÍ

Oceťová rúrka závitová a bezšvíková DN 10	SH-A/Armaflex	13 mm	47.5 m
Oceťová rúrka závitová a bezšvíková DN 25	SH-A/Armaflex	13 mm	67.5 m
Oceťová rúrka závitová a bezšvíková DN 15	SH-A/Armaflex	13 mm	43.6 m
Oceťová rúrka závitová a bezšvíková DN 20	SH-A/Armaflex	13 mm	21.9 m

±0,00 = 341,6m n.m.

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ KOTELNY VĚZNICE VINAŘICE		ATELIER P.H.A.	
		Vinařice u Kladna, č. 245			
INVESTOR	Vězeňská služba ČR	Č.ZAK.	1093		
	Soudní 1672/1a, Nusle, 14000 Praha 4	STUPEŇ	DSP + DPS		
ZHOTOVITEL	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1 : 50		
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	12/2016		
ODP. PROJEKTANT	Ing. D. Zachová	FORMÁT	4xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádka	ČÁST			
VYPRACOVAL	Ing. Šefl	D.1.4e			
VÝKRES	D.1.4e ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ				
	Půdorys 2. NP			č.v.	003

Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, 182 00 Praha 8, tel.:284 681 547, www.p-h-a.cz