

LEGENDA

- SVĚTELNÉ OBVODY
- ZÁSUVKOVÉ OBVODY
- ZÁŘIVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO UZAVŘENÉ, 2x36W, 4482lm, IP65
- ×


STROPNÍ SVÍTIDLO ZÁŘ. 9W
- ✕

NÁST. SVÍTIDLO ZÁŘ. 9W
- N

✕

NÁST.NOUZOVÉ SVÍTIDLO (PROTIPANICKÉ) LED S VL.ZDROJEM
SVÍTÍ PŘI VÝPADKU PROUDU, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI60
PIKTOGRAM "ÚNIKOVÁ CESTA"
- ⊞

VENTILÁTOR S DOBĚHEM (pouze přívod, dodávka VZT)



VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-3 :
Uvnitř objektu - v souladu s výše uvedenou normou a článkem
512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 normální - AA5

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :
AC 3NPE, 50 Hz , 230/400 V

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 :
základní - samostatným odpojením od zdroje
zvýšená - vodivým pospojováním, proudovými chrániči

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ KOTELNY VĚZNICE VINAŘICE	
		Vinařice u Kladna, č. 245	
INVESTOR	Vězeňská služba ČR	Č.ZAK.	1093
	Soudní 1672/1a, Nusle, 14000 Praha 4	STUPEŇ	DSP + DPS
ZHOTOVITEL	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘITKO	1:50
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	12/2016
ODP. PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Bohm	FORMÁT	4xA4
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	ČÁST	
VYPRACOVAL	Magdalena Zpěvňková	D.1.4f	SILNOPROUD 2NP
VÝKRES	D.1.4f EL. SILNOPROUD A HROMOSVOD		č.v. 2.3