

LEGENDA:

- A VÝBOJKOVÉ SV. TYPU 2307.00 UPEVNĚNÉ NA STOŽÁRECH S JEDNORAMENNÝMI VÝLOŽNÍKY A LITINOVOU PATICÍ
- B VÝBOJKOVÉ SV. TYPU 2310.02 UPRÁVENÉ VÝMĚNOU JEDNÉ VÝBOJKY 200W ZA ŽÁROVKU 300W UPEVNĚNÉ NA STOŽÁRECH S JEDNORAMENNÝMI VÝLOŽNÍKY A LITINOVOU PATICÍ
- C VÝBOJKOVÉ SV. TYPU 2307.00 UPEVNĚNÉ POMOCÍ JEDNORAMENNÝCH VÝLOŽNÍKŮ NA ZDECH BUDOV
- D VÝBOJKOVÉ SV. TYPU 2312.01 UPEVNĚNÉ NA STOŽÁRECH (PARKOVÉ)
- VÝKOP BUDE PROVEDEN PODÉL CELE KABELOVÉ TRASY VE VZDÁLENOSTI 1m OD PÁTY STOŽÁRU
- KABEL POD KOMUNIKACÍ ZATÁŽEN DO BETONOVÉ CHRÁNICKY
- KABELY UMÍSTĚNÉ V ZEMI
- KABELY UMÍSTĚNÉ POD OMÍTKOU

PROSTŘEDÍ: VENKOVNÍ, NECHRÁNĚNÉ, PŘED DEŠTĚM

SOUSTAVA: 3+PEN ~ 50 Hz, 380V

OCHRANA: NULOVÁNÍM

* ZMĚNA 11.1979 - JAROŠ

KRAJSKÁ PROJEKTOVÁ INŽENÝRSKÁ ORGANIZACE
BRNO STŘEŽEV 1
TEL. 56331
601 14 11000, Sukova 4
Post. příhr. 36
22

VYPRACOVAL ING. PŘESKA, Miroslav	KRESLIL CERNINKOVA, Lucie	ZODR. PROJEKTANT FELD	KERAMOPROJEKT
HL. INŽ. PROJEKTU ING. HAVRÁTEK	VED. STŘEDISKY ING. KRČMÁŘ	KONTROLA J. Hájek	PROJEKTOVÉ INŽENÝRSKÉ ORGANIZACE BRNO STŘEŽEV 1 TEL. 56331
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ	ONV: BRNO	MNV: KURIM	FORMÁT A4
INVESTOR STŘEŽEV N.B. BRNO			DATA 9.77