

ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o. [IČO: 25751018]

Dotaz č. 1

Uchazeč žádá o poskytnutí výkazu výměr, který by měl dle zákonné úpravy (pro druh veřejné zakázky - stavební práce) být součástí PD.

Odpověď:

Jedná se o poptávkové řízení dle §31 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, jak je uvedeno v úvodu výzvy k podání nabídky ze dne 21.02.2018

Dotaz č. 2

Uchazeč žádá o poskytnutí protokolu případně záznamu z prohlídky místa plnění, která měla proběhnout dne 8.3.2018 v 10:00 hod ve Věznici Kuřim.

Odpověď:

Prohlídka místa plnění proběhla dne 08.03.2018, záznam je uložen u zástupce zadavatele a v této fázi nepodléhá režimu zveřejňování.

Dotaz č. 3

Uchazeč žádá o informaci, jaká konkrétní svítidla (typ, pozice, výšky osvětlených bodů atd.) z přiložené situace budou předmětem této veřejné zakázky a mělo by tedy dojít k jejich výměně.

Odpověď:

Výkres situace venkovního osvětlení – výměna svítidel se týká pozic

- A30, A31, A34, A35, A36, A37 – jednoramenné výložníky 1500 mm
- A32, A33 – dvouramenné výložníky 1500 mm/120°

- A38, A39, A40, A41, A42 – jednoramenné výložníky 1500 mm
- A47 – 51 – jednoramenné výložníky 1500 mm
- D43, D44, D45, D46
- C54-C57 – jednoramenné výložníky 1500 mm

- C58-C62 - jednoramenné výložníky 1500 mm – objekt psince B13 není vyznačen ve výkresových podkladech

Pozice A - sloup paticový dvoustupňový, popis ve výzvě

Pozice D - sloup sadový, paticový, dvoustupňový, popis ve výzvě

Pozice C – samostatné výložníky, popis ve výzvě

Dotaz č. 4

Uchazeč žádá o informaci, jaké konkrétní výložníky (typy, pozice, délky, výšky, průměry atd.) jsou umístěny na dříku stožáru J8 a případně S4.

Odpověď:

Na dříku stožáru J8 jsou ve dvou případech umístěny dvouramenné výložníky J2-1500/120 (sloupy A32, A33).

Na ostatních stožárech J8 (ve výkresech označen A) jsou umístěny jednoramenné výložníky J1-1500.

Na sadových sloupech S4 jsou umístěna svítidla bez výložníků na dříku stožáru.

Parametry stožárů a výložníků jsou popsány ve výzvě.


Dotaz č. 5

Uchazeč žádá o informaci, jakým způsobem a kde jsou uchyceny výložníky J1 a J2. Ve výzvě této veřejné zakázky je uvedeno, že některé výložníky jsou umístěny na stěnách objektu. Jaké konkrétní výložníky (typy, pozice, délky, výšky, průměry atd.) budou předmětem této veřejné zakázky a mělo by na jejich zakončení dojít k výměně svítidel

Odpověď:

Na stěnách objektů B10-12 a B13 (pozice C54-C57, C58-C62) jsou umístěny jednoramenné výložníky J1-1500.

Vypracoval: Ing. Vladimír Veselý, energetik


Mgr. Libor Vojanec
zástupce ŘV

ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská služba ČR Věznice Kuřim
664 34 Kuřim P.O.Box 21
69