

Technická specifikace veřejné zakázky s názvem
„Věznice Rýnovice – jednotrubicová svítidla ANTIVANDAL

Vypracoval: Jiří Háza

I. Věcné vymezení zakázky:

Obsahem této zakázky je dodávka 17-ti kusů jednotrubicových svítidel v provedení ANTIVANDAL podle níže uvedené specifikace.

Základní technická specifikace a požadavky zadavatele:

- Jmenovité napětí 220/240 V, 50 – 60 Hz
- Stupeň krytí IP 42
- Trubice 1 x 54 W
- Provedení ANTIVANDAL
- Množství 17 ks

Popis: prachotěsné svítidlo s odolností proti tryskající vodě, určené pro prostředí s vysokým rizikem poškození.

Těleso: lakovaný ocelový plech zakončený plastovými čílkami vyrobených z polykarbonátu.

Kryt: trubka o vnějším průměru 70 mm a síle stěny 4 mm vyrobená z polykarbonátu, barva transparentní.

Reflektor: vysoce leštěný hliníkový plech.

Uchycení: přímé připevnění na strop osvětlovaného prostoru.

Připojení: šroubová konektorová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm².

II. Místo a termín plnění zakázky:

Místem plnění je Věznice Rýnovice. Požadovaný termín dodání je 30 dnů od podpisu smlouvy.