

Dobrý den,

v rámci zakázky "Kuřim – zhotovení PD na rekonstrukci plynové kotelny - EED" prosíme o bližší vysvětlení :

Dotaz č. 1

Ve výzvě v části „předmětem zakázky je:“ je uvedena položka rekonstrukce podlahy, V jakém "rozsahu" se tato položka předpokládá, co je tím přesně myšleno?

Odpověď:

V souvislosti s rekonstrukcí technologické části plynové kotelny, je nutno taktéž přistoupit k opravě podlahy o celkové výměře cca 200 m². Konkrétně se jedná o demontáž stávající podlahy, obnovu izolační vrstvy a montáž nové keramické podlahy v požadovaném spádu.

Dotaz č. 2

Ve výzvě je v části „předmětem zakázky je:“ uvedeno „osazení nových plynových kotlů v 6 emisní třídě – emisní limity do 56 NOx“, přičemž platná legislativa nám říká, že u plyných paliv dojde u zdrojů s tepelným příkonem nad 300 kW ke zpřísnění emisních limitů o 50 %: U NOx z 200 mg/m³ na 100 mg/m³, u CO ze 100 mg/m³ na 50 mg/m³. Pro kotle na plyná paliva platí tyto přísnější emisní limity od 1. ledna 2020 (viz vyhláška č. 415/2001 Sb., §29, odst. 5). Jak byla stanovena požadovaná hodnota pro Nox a je jí opravdu nutno ji dodržet?

Odpověď:

Je pravdou, že dle Vyhlášky č. 415/2012, §29, bod 4 (Příloha č. 2, část II) jsou stanoveny emisní limity (NOx a CO) u zdrojů s tepelným příkonem nad 300 kW při použití plyných paliv na 50% stávajících hodnot. Jsou to hodnoty maximální.

Vzhledem k očekávané době životnosti uvedeného zařízení požadujeme skutečné hodnoty emisních limitů nižší, než požaduje stávající platná legislativa.

Dotaz č.3

V zadávacím řízení je požadavek na zpracování realizační projektové dokumentace, při tom v SOD je požadavek na získání souhlasných stanovisek k vydání stavebního povolení. Musí být tedy zpracována i PD pro stavební povolení? Bude tedy PD zpracována dvoustupňově?

Odpověď:

Jedná se o realizační jednostupňovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS). Jde o detailněji zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení, která obsahuje technické řešení stavby. Specifikuje jednotlivé materiály, položkový rozpočet včetně výrobců a materiálů, technické detaily atd. DPS také slouží jako podklad pro stavební dozor, který na jejím základě kontroluje kvalitu a správnost provedení stavebních prací. Dále je podkladem pro zadávací dokumentaci při výběru dodavatele stavby.

V Kuřimi dne 04.04.2018

Mgr. Libor Vojanec
zástupce ředitelky věznice

