

Ochrana před úrazem el.proudem: automatickým odpojením od zdroje

dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1 /Příl.NM3/

Napěťová soustava 3*230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN-S

Rozvaděč oceloplechový povrchový

Krytí rozvaděče IP20

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

VEDOUCÍ PROJEKTU	PROJ. PROFESE	VYPRACOVAL
ing. PETR BYSTŘICKÝ	ing. J. PROVAZNÍK	T. KOZEL

INVESTOR: Vězeňská služba České republiky
Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava,
Krnovská 68, 746 49 Opava

PROJEKTANT: KAPEGO projekt s.r.o.,28. října 1142/168, OSTRAVA

KAPEGO PROJEKT S.R.O.

NÁZEV AKCE:
Opava - rekonstrukce operačního střediska

DATUM	04/2017
STUP.P.D.	DPS
ČÍS.ZAK.	
FORMÁT	2x A4
MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
-	101

Rozvaděč RoS