












LEGENDA ZO:

- | | |
|---|--|
|  | Z0 – Silový rozváděč |
|  | Z0 – Silový rozváděč podružný |
|  | Z0 – Zásuvka jednoduchá 230V/16A |
|  | Z0 – Zásuvka jednoduchá 230V/16A + PO 3st. |
|  | Z0 – Volný vývod pro zařízení VZT – 230V |
|  | Z0 – Volný vývod pro zařízení VZT – 400V |
|  | Z0 – Ventilátor 230V/180W (profese VZT) |
|  | Z0 – Termostát (profese VZT) |
|  | Z0 – Kabelový žlab 50x50 nad podhledem |
|  | Z0 – Parapetní kanál 110x70 ve stole |
|  | Z0 – Podlahový kanál v podlaže |

| | | | |
|--|---|-------------|------------|
| D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ | | | |
| D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE | | | |
| VEDOUÍCÍ PROJEKTU | PROJ. PROFESE | VYPRACOVÁNÍ | |
| ing. PETR BYSTRICKÝ | ing. <i>Petr Bystrický</i> | T. KOZEL | <i>koz</i> |
| INVESTOR: | Váženský službu České republiky Vážnice o ústlov pro výkon zabezpečovací detence Opova, Krnovská 68, 746 49 Opova | | |
| PROJEKTANT: | KAPEGO projekt s.r.o.,28. října 1142/168, OSTRAVA | | |
| NAZEV AKCE: | Opava - rekonstrukce operačního střediska | | |
| Vstupní budova 2.NP – zásuvkové okruhy | | | |
| DATUM | 04/2017 | | |
| STUP.P.D. | DPS | | |
| ČÍS.ZAK. | | | |
| FORMÁT | 3x A4 | | |
| MĚŘÍTKO | Č. VÝKRESU | | |
| 1:50 | 103 | | |