

OBJEKT 2 - CENTRÁLA PZTS

BLOK ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU
64 VSTUPŮ

PROSTOR VJEZDU

ZAKÁZANÉ PÁSMO

MW1 (V)

MW1 (P)

MW2 (P)

MW2 (V)

ROZVODNÁ SKŘÍŇ PRO PZTS V OBJEKTU 6

SVORKOVNICE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PŘEPĚTOVÉ
OCHRANY

PP
PP
PP
PP
PP
PP

TRAFO
16V~

TRAFO
16V~

TRAFO
16V~

NAPÁJECÍ
ZDROJ
13,8V/2A

PERIMETRICKÝ
SYSTÉM SIOUX

VYHODNOCOVACÍ
JEDNOTKA

SAMOOCHRANA
SKŘÍŇ RS1

JISTIČE

6A
6A

230V/50Hz

RE

MK1

BRÁNA

MK2

BRANKA U BRÁNY

MK3

BRANKA U HRŠTĚ

DU1

PROSTOR U BRÁNY

DU2

PROSTOR U HRŠTĚ

DU3

PROSTOR U HRŠTĚ

NOVÉ OPLOCENÍ - PERIMETR

SBĚRNICE A

ÚSEK 1

ÚSEK 2

ÚSEK 3

ZAKONČOVACÍ ODPOR

ZAKONČOVACÍ ODPOR

ZAKONČOVACÍ ODPOR

LR1

LED REFLEKTORY

LR2

STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ ROZVADĚČ
V OBJEKTU 6

DOPLNĚNO O
NOVÉ JISTIČE
S PROUD. CHRÁŇICÍ

10A
10A

KABEL 3x2,5

PŘÍPOJKA NAPÁJENÍ POHONU BRÁNY

POHON
POSUVNÉ
BRÁNY

KABEL 3x2,5

LEGENDA



PLOTNÍ SENZOR



MASTER SENZOR



PŘEPĚTOVÁ OCHRANA



MAGNETICKÝ KONTAKT



MIKROVLÁNNÁ BARIÉRA



DUÁLNI DETEKTOR



LED REFLEKTOR



SLABOPROUDÉ KABELY (PZTS)



SILNOPROUDÉ KABELY

AKCE:		STUPEŇ PD: DPS - Dokumentace pro provádění stavby	
Vazební věznice Olomouc - výstavba zakázaného pásma		OBJEKT: SO 01 - Oplocení	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		PROFESE: D.1.4.h - Slaboproudá zařízení	
Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20456011-4	
MÍSTO STAVBY:		AUTORIZACE:	
Vazební věznice Olomouc, Švermova 2, 771 57 Olomouc k.ú. Olomouc - město, p.č. 678/8; 238		DATUM: 09/2017	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		FORMÁT: 4x A4	
Ing. arch. Bohumil Lancman, blancman@intar.cz		KOPIE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		MĚŘÍTKO:	
Zdeňka Kratochvilová, zkratochvilova@intar.cz		VÝKRES: BLOKOVÉ SCHÉMA PZTS	
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	
Ing. arch. Bohumil Lancman, blancman@intar.cz		ČÍSLO VÝKRESU: 04	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		REVIZE: -	
Trade FIDES, a.s. Dornych 129/57, Trnítá 617 00 Brno IČO: 619 74 731			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:			
Ing. Pavel Fiala			
VYPRACOVAL:			
Ing. Luboš Minařík			