



**INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**  
**NUŽNO NECHAT SÍTĚ VYTÝČIT SPRÁVCI SÍTÍ !!**  
VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCI SÍTÍ UVEDENO V DOKLADOVÉ ČÁSTI

Napíjeová soustava NN: 3 PEN, 50Hz 400/230V - TN-C  
Jmenovité proudové zařízení: dle ČSN 33 2000-5-523  
Prostředí dle ČSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1  
Ochrana před nebezpečným dotykem: dle PNE 33 0000-1  
- Zbytek části: polohou, zábrannou, krytí, dvojitou izolací  
- nebezpečných částí; samostatným odpojením od zdroje použitím nadproudových  
ochranných přístrojů v síti TN automatickým odpojením  
- ochrana před přepětím: dle ČSN 33 3060, 38 0810, 33 3301

- LEGENDA:**
- II. ETAPA
  - III. ETAPA
  - AMPERA MIDI 5102 / 64 LED / 350mA / 70W / WW
  - AMPERA MAXI 5121 / 112 LED / 500mA / 174W / WW
  - NEOS 1 LED 5121 / Back light / 24 LED / 500mA / 38W / WW
  - AMPERA MIDI 5121 / 64 LED / 500mA / 99W / WW
  - A1-a STOŽÁR GA-8-114/89/76 , VÝLOŽNÍK GD-4-500/90
  - A1-b STOŽÁR GA-6-114/89/76 , VÝLOŽNÍK GD-3-500/90T
  - A2 STOŽÁR GA-6-114/89/76 , VÝLOŽNÍK GD-1-1000
  - CYKY - J 4x16mm<sup>2</sup>
  - RVO-02 , ROZPOJOVACÍ PILÍŘ
  - RVO-01 , ZAPÍNAČÍ MÍSTO VO

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT		ARTMETAL ČECHY s.r.o.		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		JANAČKOVA 11, 466 06 JABLONEC N.N.		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Tel.: 483 722 328, 483 722 332		
VYPRACOVAL		email: jiri.lesar@artmetal-cz.com		
MÍSTO STAVBY		ÚČEL:	PARE ČÍSLO:	
INVESTOR		STUDIE PRO		
NÁZEV AKCE:		VÝBĚR ZHOTOVITELE		
<b>OPRAVA VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ - VĚZNICE RÝNOVICE</b>				
ČÁST:	<b>C - STAVEBNÍ ČÁST - I. ETAPA</b>		FORMÁT:	A1
STAVEBNÍ OBJEKT:	I. ETAPA - OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO OSTRÁHOVÉHO PÁSMO		DATUM:	ÚNOR 2018
NÁZEV VÝKRESU:	SITUACE KABELOVÉ TRASY VEDENÍ		ČÍSLO ZAKÁZKY	
			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			<b>1 : 500</b>	<b>SO - 01</b>