



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství, odbor právní

Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4

Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

Č. j.: VS-15157- 9/ČJ-2018-800097

Vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

„Věznice Kuřim –rekonstrukce vnější bezpečnosti věznice - ZPŘ“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZZVZ) vysvětluje dokumentaci k uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel uvádí plné znění dotazu, tak jak byl zaslán zájemcem v jeho žádosti o dodatečné informace a odpověď zadavatele na tento dotaz.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda-li není chybně uvedené množství u položky č. 14 (15 266,5 m3) ve výkazu výměr SO 01 D1. 1 Stavba, v návaznosti na položku č. 13 kde je množství 1 526,65 m3.

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 1:

Položka č. 14 příplatek k vodorovnému přemístění horniny 1-4 za další 1 km je dle rozpočtové metodiky používána k položce Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 10 000 m vždy, je-li odvozová vzdálenost delší než uvedených 10 000 m. Vzhledem k tomu, že v tomto případě uvažujeme o odvozu do 20 km, je třeba příplatkovou položku použít 10krát. Abychom nemuseli 10x pod sebou opakovat položku příplatku pro 1 km, je kubatura odvážené zeminy násobena deseti a položka je použita pouze jednou.

V Praze dne 27. dubna 2018

Ing. Jaroslav Myšička
náměstek GR pro ekonomiku, investice
a zotavovny Vězeňské služby ČR