



OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :

STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ	: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
– DOPLŇENÁ	: PROUDOVÝ CHRÁNIČ

TEL: 353 567 665
MOBIL: 608 981 690
IČ: 263 94 472
360 05 KARLOVY VARY,
NEJDECKÁ 160/8

YPRACOVAL	M. REMIŠOVSKÝ	ZODP.PROJ.	M. REMIŠOVSKÝ		
INVESTOR	Vězeňská služba České republiky				
STAVBA:	Vězeňská služba České republiky – věznice Vykanov Ostrov – reko a rozšíření SaSZP – 07-02-35 ubytovna G	FORMÁT	1 A 4		
		DATUM	08 / 17		
		MĚŘÍTKO	–		
		STUPEŇ	DPS		
		Č. ZAKÁZKY	17 – 022		
ČÁST:	Silnoproudá elektrotechnika Elektronické komunikace				
OBSAH	SCHÉMA NN + ROZVADĚČE RK 35		č.v.	D.2–22–06	