



OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :

STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ	: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
– DOPLŇENÁ	: PROUDOVÝ CHRÁNIČ

TEL: 353 567 665
MOBIL: 608 981 690
IČ: 263 94 472
360 05 KARLOVY VARY,
NEJDECKÁ 160/8

VYPRACOVAL M. REMÍŠOVSKÝ		ZODP.PROJ. M. REMÍŠOVSKÝ	
INVESTOR	Vězeňská služba České republiky		
STAVBA:	Vězeňská služba České republiky – věznice Vykmánov Ostrov – reko a rozšíření SaSZP – 07-02-37 ubytovna F	FORMÁT	1 A 4
		DATUM	08 / 17
		MĚŘÍTKO	–
		STUPEŇ	DPS
		Č. ZAKÁZKY	17 – 022
ČÁST:	Silnoproudá elektrotechnika Elektronické komunikace		
OBSAH	SCHÉMA NN + ROZVADĚČE RK 37	č.v.	D.2–24–06