



POZNÁMKA

EL1EL2EL3 Stávající topidla EKOFLEX

EL4 EL5 Nová topidla EKOFLEX s termostatem 0,5kW

REGO 1 REGO 2 Regulátory teploty stávající

QM1

QM2-4

QM3

QM4

QM5

QM6

QM7

Vypínač průtokový ohřivač nástěnný, IP44 32A, 400V
Dvojzásuvka s víčkem IP44, 230V, 16A Praktik
Dvojzásuvka s natočenou dutinou pod omítku 230V, 16A IP 20
Dvojzásuvka s přepět. ochranou 230V, 16A IP 20
Vypínač nástěnný, IP44 25A, 400V

Zodp. projektant:		Vyracovali:		Kresili:	
Ing. Miroslav Pytl		Ing. Jindřich Kolmáš		Ing. Jindřich Kolmáš	
Investor	ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba České republiky				
	se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4				
Akce	HEŘMANICE - OPRAVA KLUBU PŘÍSLUŠNÍKŮ				
Místo stavby	Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava				
Část	D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB				
Obsah	ELEKTROINSTALACE- ZÁSUVKY A TOPENÍ				
	Stupeň	DPS			
	Datum	prosincec 2016			
	Zak. číslo	XLII/2016			
	Měřítko:	Číslo výkresu:			
	1:50	E-04			