



101	ZÁDVEŘÍ	1,8m2	keram. dlažba
102	KLUBOVNA	33,8m2	keram. dlažba
103	ŠATNA	1,6m2	keram. dlažba
104	SKLAD	2,5m2	keram. dlažba
105	KUCHYŇ	9,4m2	keram. dlažba
106	WC	1,4m2	keram. dlažba
107	UMÝVÁRNA	1,4m2	keram. dlažba

EXTERIÉR			
Míst.č.	Účel místnosti	Výměra	podlaha
108	TERASA	34,9m2	bet. dlažba

LEGENDA

- A

Žárovkové kruhové svítidlo KIRA DL IP44, led 7W
- B

Svítidlo se senzorem zdroj LED 12W IP44, typ ANETA S260
- C

Žářívkové svítidlo pod linku SB 118 s vypínačem
- D

Led svítidlo do podhledu 600x600mm QA/1050 58W, 5500lm, 4000K opál
- E

Prisazené Led svítidlo s krytem ZL 36W, IP20,3400lm, 4000K

Vývody pro boční svítidlo svítidla dodávka investora jsou uvedeny ve specifikaci
- NO

Nouzové svítidlo s piktoogramem LED 2,5W, 1 hod

typ INFINITY –B1

POZNÁMKA

El. rozvody ve zdi a v podhledu Rozvodné krabice umístit tak aby byly přístupné Rozváděč RS bude stávající v horní části nové náplň Svítidlo NO napojit na světelný vývod

- Spínač č.1 Tango
- Spínač č.5 Tango
- Spínač č.1 v krytí IP44

Zodp. projektant:		Vyracoval:		Kreslil:	
Ing. Miroslav Pytel		Ing. Jindřich Kolmáš		Ing. Jindřich Kolmáš	
Investor	ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4				
Akce	HEŘMANICE - OPRAVA KLUBU PŘÍSLUŠNÍKŮ				
Místo stavby	Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava				
Část	D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB				
Obsah	ELEKTROINSTALACE- OSVĚTLENÍ				
		Stupeň	DPS		
		Datum	prosrinec 2016		
		Zak. číslo	XLII/2016		
		Měřítko:	Číslo výkresu:		
		1:50	E-03		