

Podrobný technický popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla:

Dílem je realizace akce:

„Ostrava – Oprava podlah před proviantními sklady v 1. PP a ve skladu č. místnosti 019,020“

Dílo musí odpovídat příslušných platných právním předpisům.

Stávající lité a teracové podlahy budou vybourány i s částí poškozeného podkladního betonu. Na nový zdrsňený podkladní konstrukční beton třídy B-15, který bude vyztužený ocelovou kari sítí se nalije vrstva teraca ve výšce 30 mm. Aby nevznikly trhliny, budou v teracové podlaze provedeny dilatace. Dilatační systém bude navržen individuálně, pro velikost dilatačního pole max. 3x3 m. Materiálem dilatace bude žlutá mosaz o šířce 3 mm, dilatace bude nalepena před samotným litím teraca. Podlaha bude pro běžný provoz pochůzí po 14 hodinách, broušení se provede po 4 dnech a bude zahrnovat standardně 3 stupně broušení, o hrubosti 120 jako finální brus. V závěrečné fázi se provede po úplném vyschnutí a vyzrání teracové podlahy impregnace teraca impregnační disperzí. Podlaha bude splňovat požadavek ČSN 72 5191 úhel kluzu nad 19° do 27°, označení R11.

- Bude provedena veškerá likvidace odpadů, vzniklého realizací opravy
- Budou provedeny zkoušky a revize