



Vyměněná svítidla LED budou připojena na stávající světelné vývody.


LEGENDA ZNAČEK:	
A	 Svítidlo PANEL LED A37 101530W, 7100lm,
B	 Svítidlo PANEL LED A37 101400W, 5200lm,

Výrobky zde uvedené jsou referenčními standardy, mohou být nahrazeny pouze výrobky s vlastnostmi stejnými nebo lepšími

V NEVYZNAČENÝCH PROSTORÁCH PROSTŘEDÍ AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

PROUD. SOUSTAVA: 3 + PEN 50 Hz 230/400 V TN - C-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
VE VYZNAČENÝCH MÍSTECH ZVÝŠENÁ DOPLŇJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM



INVESTOR : Vězeňská služba České republiky		VEDOUcí PROJEKTANT : E - PROJEKT	
ODPOV. PROJEKTANT OBJEKTU		ODPOV. PROJEKTANT ČÁSTI: elektro	
Ing. Miroslav Fiala			
Oprava osvětlení výměnou za LED svítidla - objekty archivu		FORMÁT	A4
		DATUM	04/2018
		ÚČEL	DZS
		MĚŘÍTKO	1:100
Disposice administrativního objektu - 1NP		ČÍSLO VÝKRESU	E 01