



Vyměněná svítidla LED budou připojena na stávající světelné vývody.

LEGENDA ZNAČEK:		
<b>A</b>		Svítidlo PANEL LED A37 10153CW, 7100lm,
<b>B</b>		Svítidlo PANEL LED A37 10140CW, 5200lm,

Výrobky zde uvedené jsou referenčními standardy,  
mohou být nahrazeny pouze výrobky s vlastnostmi stejnými nebo lepšími

V NEVYZNAČENÝCH PROSTORÁCH PROSTŘEDÍ AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AM1, AN1, AP1,  
AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

PROUD. SOUSTAVA: 3 + PEN 50 Hz 230/400 V TN - C-S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,  
VE VYZNAČENÝCH MÍSTECH ZVÝŠENÁ DOPLŇJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM



INVESTOR : <b>Vězeňská služba České republiky</b>			<div>E - PROJEKT</div> <div>IČO 12593583 Ing. Miroslav Fiala 602 25 32 10</div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT :				
ODPOV. PROJEKTANT OBJEKTU	ODPOV. PROJEKTANT ČÁSTI:	elektro		
	Ing. Miroslav Fiala			
<b>Oprava osvětlení výměnou za LED svítidla - objekty archivu</b>			FORMÁT	2A4
			DATUM	04/2018
			ÚČEL	DZS
			MĚŘÍTKO	1:100
<b>Disposice objektu vrátnice - 1NP</b>			ČÍSLO VÝKRESU	<b>E 03</b>