



SKLEP POD SCHODIŠTĚM ČÁST B




Tabulka místností – 1.NP		
Číslo	Jméno	Plocha [m²]
1.01	LOŽNICE TP	13,92
1.02	WC TP	2,64
1.03	LOŽNICE TP	13,8
1.04	WC TP	2,64
1.05	LOŽNICE 2L	9,75
1.06	WC	1,5
1.07	UMÝVÁRNA	15,87
1.08	OKLADOVÁ KOMORA	3,26
1.09	KULTURNÍ MÍSTNOST	34,17
1.10	LOŽNICE	14,48
1.11	WC	1,5
1.12	SCHODIŠTĚ	11,25
1.13	VÝSLECHOVÁ MÍSTNOST	10,97
1.14	SKLAD	11,86
1.15	ZASEDACÍ MÍSTNOST	35,83
1.16	PŘÍDAVNÁ	12,3
1.17	KANCELÁŘ	12,34
1.18	KANCELÁŘ	11,98
1.19	KANCELÁŘ	11,77
1.20	KANCELÁŘ	11,45
1.21	KANCELÁŘ	11,98
1.22	VÝCHOVATEL	11,13
1.23	CHOUBA + SCHODIŠTĚ	10,96
1.24	LOŽNICE 2L	9,7
1.25	WC	1,45
1.26	LOŽNICE 2L	9,73
1.27	WC	1,45
1.28	LOŽNICE 2L	1,45
1.29	WC	1,45
1.30	LOŽNICE 2L	9,65
1.31	WC	1,45
1.32	LOŽNICE 2L	9,77
1.33	WC	1,45
1.34	LOŽNICE 2L	10,25
1.35	WC	1,45
1.36	LOŽNICE 2L	9,73
1.37	WC	1,45
1.38	LOŽNICE TP	13,76
1.39	WC TP	2,64
1.40	LOŽNICE TP	14,12
1.41	WC TP	2,64
1.42	CHOUBA	46,95
1.43	CHOUBA + SCHODIŠTĚ	28,2
1.44	CHOUBA	45,88

Celková plocha [m²]: 510,37

Tabulka místností – 1.NP		
Číslo	Jméno	Plocha [m²]
1.17	KANCELÁŘ	12,17
1.18	KUCHYŇKA	11,65
1.19	WC + KOUPELNA ŽENY	11,07
1.20	WC + KOUPELNA MUŽI	10,52
1.21	SCHODIŠTĚ	10,75
1.22	OPRAVNA	16,84
1.23	KOUPELNA + WC	6,71
1.24	WC MLD	10,21
1.25	JEDLNA	119,55
1.26	VÝJEV JEDL	15,18
1.27	MŮTI-TERMOADOB + SKLAD	10,39
1.28	SÁLNA	6,12
1.29	OKLADOVÁ KOMORA	1,51
1.30	KOUPELNA + WC – PERSONAL	11,74
1.31	UMÝVÁRNA TABLETŮ	26,48
1.32	CHOUBA	13,45
1.33	SKLAD PRADLA – OŠTĚ	20,55
1.34	SKLAD PRADLA – SPINÁVE	14,16
1.35	HALA + SCHODIŠTĚ	11,06
1.36	DOZORCI	22,5
1.37	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,29
1.38	KANCELÁŘ SPECIÁLNÍ PEDAGOG	11,69
1.39	CHOUBA	4,4
1.40	CHOUBA	13,33

Celková plocha [m²]: 403,39

DETAIL PROSTUP POTRUBÍ STROPEM



DETAIL B:

- 1- PROMASTOP-W požární ochranný pás, tloušťka 2,5mm (1 vrstva), šířka 50mm.
- 2- Potrubí
- 3- Masivní stěna tl. >=100mm objemová hmotnost >= 650kg/m3
- 7- PROMASTOP-M – požární ochranná malta

LEGENDA POTRUBÍ:

TEPLOVODNÍ POTRUBÍ PŘÍVODNÍ 75°C PRO OTOPNÁ TĚLESA
TEPLOVODNÍ POTRUBÍ VRÁTNÉ 60°C PRO OTOPNÁ TĚLESA

LEGENDA OTOP.TĚLES:

KALOR 12/500/110 RŠ 3/8" RŠ 3/8" LITINOVÝ ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR ROZTÍČ PŘÍPOJENÍ 500 mm HLOUBKA 110 (70) mm 2x UZAVÍRAČÍ A REGULAČNÍ ŠROUBENÍ REGUTEC ROHŮVE

KALOR 12/500/110 TRV 3/8" RŠ 3/8" LITINOVÝ ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR ROZTÍČ PŘÍPOJENÍ 500 mm HLOUBKA 110 (70) mm TERMOSTATICKÝ VENTIL PŘÍMÝ S AUTOMATICKÝM OMEZENÍM PRŮTOKU ECLIPSE S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ STANDARD PRO VEŘEJNÉ PROSTORY, ZABEZPEČENÍ PROTI ODČIZENÍ, UZAVÍRAČÍ A REGULAČNÍ ŠROUBENÍ REGULLUX ROHŮVE

LEGENDA ARMATUR:

- VYVAŽOVACÍ A REGULAČNÍ VENTIL S REGULACÍ TEPLŮTY
- + ELEKTRO POHON EMO – TM 24V OVLÁDANÝ TEPLOTNÍM ČIDLEM – DODÁVKA M+R
- KULOVÝ UZAVÍRAČÍ KOHOUT
- TEPLŮTNÍ ČIDLO–DODÁVKA M+R
- ODVZDUŠNĚNÍ, VYPOUŠTĚNÍ

Vypracoval:	Zodp. projektant:	HP:	KTS-CZ, s.r.o. Kancelář technických specializací Závod: Mlýnská 67/68 260 11 Klatovy Vltava tel.: 383 900 023 e-mail: kts-cz@kts-cz.cz
Vladimír Štädler	Ing. Ondřej Košina	Jiří Brož	
Investor:	Česká republika,Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 4		
Alce:	Ostrov - stavební úpravy a přístavba ubytovny K		
D.1.4.2 - Vytápění			Č. zakázky: 1702006.2
Půdorys 1.NP - B			Č. výkresu: D. 1. 4. 2.b-02