

LEGENDA – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- WC ZÁCHODOVÁ MISA ZÁVĚSNÁ KERAMICKÁ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM
+ MONTÁŽNÍ PŘÍKRY PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ, RV 1/2", ODPAD DN100, V=230mm
- WC+U BEZPEČNOSTNÍ NEREZOVÁ ZÁCHODOVÁ MISA ZÁVĚSNÁ PRO INKALIZY S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM
+ MONTÁŽNÍ PŘÍKRY PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ S BEZPEČNOSTNÍM KRYTÍM, RV 1/2", ODPAD DN100, V=230mm
- WC+U BEZPEČNOSTNÍ KOMBI SET, KOLMĚ PŘEVODNÍ LEVÝ NEBO PRAVÝ, KLOZET A UMÝVADLO
VYROBENO Z NEREZU AIS304, PŘÍVOD SV 1" + SV 1/2", ODPAD DN100, V=235mm
- U UMÝVADLO KERAMICKÉ S POLOSLOUPEM SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ, 2xRV 1/2", V=590 OD
ČP, UMÝVAD. ZU, ODPAD DN40– 530mm NAD ČP.
- Ui UMÝVADLO NEREZOVÉ S INTEGROVANÝM MADLY PRO TP, NÁSTĚNNOU BATERII PRO TV A SV 1/2", V=590 OD
ČP, INTEGROVANÁ ZU, ODPAD DN40– 530mm NAD ČP.
- Un UMÝVADLO NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ S ANTIVANDAL.OVLÁDÁNÍM, S JEDINÝ VÝTOK.RAMINKEM PRO TV A SV 1/2",
INTEGROVANÁ ZU, ODPAD DN40–530mm NAD ČP.
- UZZ-4 BEZPEČNOSTNÍ ZÁVĚSNÝ NEREZOVÝ ŽLAB CELOZAKRYTOVANÝ (l=1900–2995mm) OSAZENÝ DVĚMA NEBO ČTYŘMI
VÝTOKOVÝMI RAMINKY, PŘÍVOD SV A TV 1/2", INTEGROVANÁ ZU, NEREZOVÝ ODPAD DN40– 530mm NAD ČP.
- D DŘEZ Z NEREZU SE STOJÁNKOVOU BATERIÍ S DLOUHÝM RAMINKEM, 2xRV1/2", V=590 OD ČP
- SP SPRCHA S KERAMICKOU VANÍČKOU, S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ, SPRCHOVÁ ZU, ODPAD DN50, PŘÍHLÉDNÁ ZÁSTĚNA POSUVNÁ
- SP1 SPRCHA S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ, PODLAHOVÁ VPUSŤ DN50,
- S SE SVISLÝM ODTOKEM VÝTOKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU
SPRCHA SE SPRCHOVÝM RAMINKEM ANTIVANDAL. (50–90/min), S NÁSTĚNNOU AUTOMATICKOU BATERIÍ S TERMOSTATICKÝM VENTILEM,
PODLAHOVÁ VPUSŤ DN50, SE SVISLÝM ODTOKEM VÝTOKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU
- Pr AUTOMATICKÁ PRAČKA
- P PODOBKOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKY A MÝČKY V KOMBINACI S PŘÍPOJENÍM ROZVODU
VODY, POCHROMOVANÝ VÝTOKOVÝ VENTIL 1/2" SE ZPĚTNOU KLAPKOU A PŘÍVZDŮŠNĚNÍM.
- P NEREZOVÁ VÝLEVKA S ODKLÁPĚCÍM ROŠTEM 400x500x300mm, NÁSTĚNNOU BATERII PRO TV A SV 1/2", NEREZ.SIFON DN75,
SE STOJÁNEM PRO POSTAVENÍ NA PODLAHU

HbN HYDRANTOVÝ SYSTÉM D25 S HADICÍ 30m A DOSTŘÍKEM 10m, Qmin=0,3l/s. NA ZEĎ,

PV50–100 PODLAHOVÁ VPUSŤ DN50–100, SE SVISLÝM ODTOKEM
VÝTOKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU

pozn: Veškeré potrubí prostupující dělicími konstrukcemi, které oddělují požární úseky
budou opatřeny certifikovanými požárními manžetami a ucpávkami odpovídající
požární odolnosti udávající požární zpráva.

Revizní otvory v příchádkách budou uzavřeny dvířky. Tam kde jsou umístěny
v požárně dělicí konstrukci, budou z materiálu splňující požární odolnost shodnou
s požární konstrukcí.

Před realizací je zapotřebí provést konečnou koordinaci s ostatními instalacemi a
stavbou.

LEGENDA POTRUBÍ :

- STUDENÁ VODA–PPR STABILIZOVANÉ TL.9mm
- (VI) — CÍRKULAČNÍ VODA–PPR STABILIZOVANÉ TL.DN
- TEPLÁ VODA–PPR STABILIZOVANÉ TL.DN
- — — — — PŘEDMÍCHANÁ VODA–PPR STABILIZOVANÉ TL.DN
- (HI) — POŽÁRNÍ VODA–OCEĽ POZINKOVANÁ TL.9mm
- (SI) — — — — — SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM
- (SI) — — — — — SPLAŠKOVÁ KANALIZACE–PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ

LEGENDA ARMATUR:

- KK KULOVÝ KOHOUT
- KKSV KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
- ZK ZPĚTNÁ KLAPEK
- VO VÝPOUŠTĚCÍ VENTIL
- OK OJMÝVÝ KOMPENZÁTOR
- VO VODOMĚR
- FI FILTR MECHANICKÝ
- VyV VYVAŽOVACÍ ARMATURA
- MV TERMOSKOPICKÝ SKUPINOVÝ VENTIL
- ČK ČISTIČÍ KUS

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PP, HT–SYSTÉM

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V ZEMI PVC, KG–SYSTÉM

POTRUBÍ PITNÉ VODY PPR STABILIZOVANÉ PLUS , izolace tl.9mm

POTRUBÍ TEPLÉ VODY PPR STABILIZOVANÉ PLUS , izolace tl.DN

POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY POZINKOVANÁ OCEĽ, izolace tl.9mm

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V PROSTORÁCH ODSOUZENÝCH BUDOU

V PROVEDENÍ NEREZ – ANTIVANDAL

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V PROSTORÁCH PERSONÁLU BUDOU

KERAMICKÉ BÍLÉ

Vypracoval:	Zodp. projektant:	HIP:	KTS-CZ, s.r.o. Kancelář technických specializací Závodu Mlýn 578/5 360 17 Karišv Vary tel.: 353 505 025 e-mail: kts-cz@kts-cz.cz
Jiří Brož	Ing. Ondřej Košina	Jiří Brož	
Investor:			Formát
Česka republika,Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 4			Datum
Akce:			06/2017
Ostrov - stavební úpravy a přístavba ubytovny K			Číslo
			DPS
D.1.4.1 - Zdravotní instalace			Č. zakázky
			1702006.1
Obsah výkresu:			Měřítko
Podélné profily splaškové kanalizace			Č. výkresu
			D. 1. 4.1.b-13