

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32



Váš dopis zn:

Ze dne:

2017-05-29

Č.j:

KHSKV 6096/2017/HOK/Jes

Vyřizuje:

Telefon

E-mail:

I. Jesenská, Bc. M. Ištvánková

355328343

iva.jesenska@khskv.cz

Datum:

2017-06-14

Ing. Iveta Drahokoupilová

Botanická 256

362 63 Dalovice

Ostrov, Vykmánov 22, věznice Ostrov – stavební úpravy a přístavba ubytovny „K“ -
závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení

Stavebník: Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
IČO: 00212423 (dále jen „stavebník“)

Na základě žádosti stavebníka, doručené dne 29.05.2017 v zastoupení Ing. Ivety Drahokoupilové, se sídlem Krále Jiřího 22, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 02454050, na základě plné moci ze dne 10.05.2017, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen „KHS KK“) jako dotčený orgán ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení ke shora uvedené stavbě.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS KK toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení ke stavbě **Ostrov, Vykmánov 22, věznice Ostrov – stavební úpravy a přístavba ubytovny „K“**

se s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost KTS-CZ, s.r.o. se sídlem Závodu míru 578/5, Karlovy Vary, v červnu 2017, č. zakázky 1702006.1.

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy ubytovny „K“ věznice Vykmánov u Ostrova, přístavbu dvou evakuačních ramp k objektu, zpevněné plochy nových vycházkových dvorů, strážní věž, spojovací komunikace a chodníky. Součástí projektové dokumentace jsou přípojky inženýrských sítí. Studená pitná a teplá voda jsou přivedeny ke všem odběrným místům. Objekt bude napojen na areálovou splaškovou kanalizaci. Vytápění objektu a ohřev TV bude probíhat ze stávající plynové teplovodní kotelny K2, která je umístěna v blízkosti objektu, a je vybavena 3 ks kotlů De Dietrich o výkonu 489 kW.

Samotná stavba je navržena jako budova s jedním částečně podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími a podkrovím. V 1. PP je umístěna technická místnost, v 1. NP ložnice s WC

zařízení, umývárny, sklady prádla, jídelna se zázemím, úklidové komory, kanceláře, kulturní a pracovní místnosti a sanitární zařízení, ve 2.NP a 3.NP budou ložnice s WC zařízení, umývárny, úklidové komory, kanceláře, kulturní a pracovní místnosti a sanitární zařízení, v podkroví je navržena společenská místnost, sanitární zařízení, kanceláře a technické zázemí (strojovny VZT a ÚT). V objektu bude umístěno 186 odsouzených, 18 administrativních pracovníků a 12 dozorců.

V 1. NP umístěná provozovna stravovacích služeb - jídelna tvoří stavebně oddělený celek, který se člení na jídelnu s 60 místy u stolu a žlabem pro mytí vlastního nádobí (ešusy, lžice), výdejnu jídel (2 výdejní okna pro oddělené podávání běžných pokrmů od dietních, ohřívací výdejní zařízení, pracovní stoly, chladicí zařízení, umyvadlo k mytí rukou, též snadno dostupné z navazující umývárny termoportů), sklad a mytí termoportů (mycí stůl s dřezem, pracovní stůl, regály), úklidovou místnost s výlevkou, umývárnu stolního nádobí (příjmové okno, pracovní stůl, mycí stůl s dřezem, válečkový stůl, tunelová myčka, umyvadlo k mytí rukou, dvojdřez, regály, manipulační vozíky). Pro osoby činné ve výdejně se navrhuje šatna se šatními skříněmi a záchod přístupný přes předsíň s umyvadlem a sprchou. Pro zásobování výdejny je navržen samostatný vstup z exteriéru, vedoucí přes zádveří do manipulační chodby. Z jídelny je přístup na pohotovostní záchod pro strážníky (1 kabina, prostor se 2 pisoáry a předsíň se 2 umyvadly).

Obytné místnosti (ložnice, kulturní místnosti, kanceláře, jídelna) jsou větrány přirozeně okny. Větrání místností hygienického zařízení a bezokenních prostor stravovacího provozu je zajištěno podtlakovým systémem - nad zdroji tepla a vlhkosti od myčky jsou 2 digestoře. Odvod vzduchu je řešen odtahovými ventilátory s vývodem nad střechu nebo do fasády. Přívod vzduchu do odvětrávaných prostor je zajištěn mezerou podřezanými dveřmi ložnic a přilehlých prostor nebo oknem z venkovního prostoru. V každé ložnici se nachází WC zařízení, a proto byla zvolena vyšší hodnota z předepsaného odsávaného množství vzduchu, a to 50 m³/hod pro záchod. Výjimkou jsou hygienická zařízení ložnic tělesně postižených, kde je záchod s umyvadlem a sprcha. Zde bude součástí otevíratelné okno a odtah 100 m³ /hod. Navrhované umělé osvětlení je v souladu s normovými hodnotami (500 lx ve výdejně a umývárkách nádobí). Povrchová úprava podlah a stěn jednotlivých místností odpovídá hygienickým požadavkům.

KHS KK přezkoumala podanou žádost v návaznosti na dokumentaci s ní předloženou a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje

se sídlem v Karlových Varech

①

Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary

sekce ochrany a podpory veřejného zdraví



MUDr. Hana Bártová

ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Příloha

1x PD

Kopie

KHS – oddělení HV a PBU Karlovy Vary a Sokolov
oddělení HOK Karlovy Vary