

5

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Vězeňská služba České republiky

Soudní 1672/1a

140 67 Praha 4

Vaše žádost ze dne, značka:
05.06.2017Naše značka:
072170025Vyřizuje:
Zdeněk MandrholecKarlovy Vary dne:
06.06.2017**Věc: "Ostrov - stavební úpravy a přístavba ubytovny K"****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: p.p.č. 64/1, st.p. 89 k.ú. Vykanov u Ostrova
Stavebník: Vězeňská služba České Republiky, IČO: 00212423, DIČ: CZ00212423,
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
Projektant: KTS-CZ, s.r.o., Kancelář technických specializací, tel.: 353 505 025,
Závodu Míru 578/5, 360 17 Karlovy Vary, e-mail:
Ing. Karel Drahokoupil, ČKAIT 0300221 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Č. zakázky: 17020996.1 Datum: 06/2017

Předmětem předložené dokumentace DSP je návrh na provedení stavebních úprav ubytovny "K" v areálu věznice Vykanov u Ostrova, přístavba dvou evakuačních ramp k objektu. 1.NP je přístupné pro TP, v 1.NP jsou umístěny 4 ložnice pro TP celkem 8 lůžek. Přístup do jídelny je umožněn pro TP chodbou 1.NP. Dále zpevněné plochy nových vycházkových dvorů, strážní věž, spojovací komunikace a chodníky. Součástí PD jsou i přípojky inženýrských sítí do objektu, které jsou napojeny na venkovní areálové rozvody inženýrských sítí.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Bezbariérové rampy musí mít po obou stranách opatření proti sjetí vozíku, respektive vodící prvek pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu musí být provedeno dle požadavků uvedených ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., přílohy č. 3 - Odst. 2. Bezbariérové rampy, písm. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6. a 2.2 - osoby se zrakovým postižením.

2. Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu, nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5.

3. Vyhláška č. 398/2009 Sb., Odst. 5 - Hygienická zařízení a záchod, 5.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu písm. 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. (V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního zařízení nouzového volání), 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace DSP je parafována a vrácena zpět.

Děkujeme Vám za spolupráci a vstřícnost.

S pozdravem

Zdeněk Mandrholec, odborný konzultant

Adr. střediska: Sokolovská 149, 360 05 Karlovy Vary

Adr. doručovací: Fibichova 767/6, 360 17 Karlovy Vary

723 628 939, zdenek.mandrholec@volny.cz

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT

072

