



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Generální ředitelství, Odbor právní, Oddělení veřejných zakázek
Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4
Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

č. j.: VS-116852-10/ČJ-2017-8000097-VERZAK

Vysvětlení zadávací dokumentace

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky
„Ostrov – rekonstrukce ubytovny K“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) vysvětluje dokumentaci k uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel uvádí plné znění dotazů, tak jak byly zaslány zájemci v jejich žádostech o vysvětlení a odpovědi zadavatele na uvedené dotazy.

Dotaz č. 1:

Upozorňujeme na nesrovnalost mezi PD (technická zpráva, tabulky klempířských konstrukcí) a výkazem výměr – množství, materiál. Prosíme o vysvětlení, jak máme tyto položky nacenit.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu změnil zadávací dokumentaci tak, že původní „výkaz výměr“ nahradil „novým výkazem výměr“ s údaji, které odpovídají PD. Nový výkaz výměr je přílohou tohoto doplnění a zadavatel současně nahrazuje původní výkaz výměr uveřejněný na svém profilu E-ZAK za nový výkaz výměr.

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci v oddíle D.2.9 Technologie stravování, položka 16. Myčka tunelová, není uveden elektrický příkon této myčky. Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 2:

Myčka tunelová 3000x800x1850/550

Konstrukce z nerezové oceli AISI 304, 18/10. Lisovaná vana s dvojitými filtry a oblými rohy, vyspádovaná. Nerezová mycí a oplachová ramena, jednoduše odnímatelná pro snadnou údržbu. Předmycí zóna, mycí zóna, zóna s dvojitým oplachem, sušící tunel. Systém dvojitého bojleru. Minimálně 3 rychlosti posuvu košů s výkonem 110/160/210 košů za hodinu, výkon až 3780 talířů za hodinu. Zásuvná výška 410mm. Ovládání pomocí ergonomického digitálního panelu nebo pomocí externího ovládacího přístroje (který je součástí dodávky). Nastavitelná teplota vody ve vaně, nastavitelná teplota oplachu. Včetně dávkovače mycího a oplachového prostředku, včetně základní sady košů (10 kusů). Voděodolnost IPX5. Sušící zóna

včetně odkapávací sekce. Příkon sušícího tunelu min 9,8 kW. Příkon myčky 28,3 kW. Celkem 38,1 kW.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2) posoudil, že povaha doplnění vyžaduje prodloužení lhůty pro podání a otevírání nabídek a mění uvedené lhůty následujícím způsobem:

- a) lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 8. 2018 v 8:00 hod.
- b) otevírání nabídek proběhne dne 23. 8. 2018 v 10:00 hod.

Příloha č. 1 – nový výkaz výměr

v Praze dne 26. 7. 2018

Ing. Jaroslav Myšička v. r.
Náměstek GŘ pro ekonomiku, investice
a zotavovny