



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství, odbor právní

Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4

Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

NAŠE č. j.: VS-116852-13/ČJ-2017-8000097-VERZAK

Vysvětlení zadávací dokumentace

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

„Ostrov – rekonstrukce ubytovny K“

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) vysvětluje a doplňuje dokumentaci k uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel uvádí plné znění dotazů, tak jak byly zaslány zájemci v jejich žádostech o vysvětlení a odpovědi zadavatele na uvedené dotazy.

Dotaz č. 1:

U položky č. 52 ve Stavební části chybí měrná jednotka. Prosíme o doplnění.

52	SP	50001R	Dlažba betonová lepená – tl. 40 mm		52,954
----	----	--------	------------------------------------	--	--------

Odpověď na dotaz č. 1:

Měrná jednotka jsou m².

Dotaz č. 2:

V tabulce truhlářských výrobků jsou neshody s výkazem výměr. V části Strážní věž jsou níže uvedené položky, které jsou označeny stejně jako položky v díle Konstrukce truhlářské ve Stavební části avšak nejsou totožné.

Prosíme dodavatele o kompletní Tabulku truhlářských výrobků a správné označení výrobků

766: Konstrukce truhlářské					
60.	H	P_00068	T01 - dveře venkovní dřevěné jednokřídlé otočné, 700/1970 mm, zámek vložkový bezpečnostní	kus	1,0
61.	H	P_00069	T02 - Okno ocelové rohové pevné, 1000+1000/2000 mm, dvojsklo se zvýšenou tepelnou odolností, kování - nerez	kus	3,0
62.	H	P_00070	T03 - Okno ocelové, 1100/2000 mm, dvojsklo se zvýšenou tepelnou odolností, otvíravé a sklápěcí, - kování EURO	kus	2,0

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel na základě žádosti o dodatečné informace odkazuje na přílohu č. 1 zadávací dokumentace – *Projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Ostrov – stavební úpravy a přístavba ubytovny K včetně výkazu výměr*. Zadavatel konkrétně odkazuje na první část této přílohy označenou v el. nástroji jako Příloha č. 1-VI – část D.2.7. Strážní věž, 01 výkres (č.v.D2.7.b-01)“. Tabulka truhlářských výrobků pro Strážní věž, je na výkrese. Výrobky v oddíle Strážní věž jsou číslovány samostatně a ve výpisu výrobků jim odpovídá řádek 3009, 3010 a 3011

Dotaz č. 3:

Stavební část u pol. č. 161 chybí specifikace revizních dvírek do SDK (rozměry, materiál). Prosíme o doplnění.

161.	SP	76301R	Revizní dvířka VZT do SDK	kus	58,0
------	----	--------	---------------------------	-----	------

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel na základě žádosti o dodatečné informace odkazuje na přílohu č. 1 zadávací dokumentace – *Projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Ostrov – stavební úpravy a přístavba ubytovny K včetně výkazu výměr*. Zadavatel konkrétně odkazuje na první část této přílohy označenou v el. nástroji jako Příloha č. 1-III – oddíl D.1.4.3. VZT.

Konstrukce revizních dvírek viz detail „Revizní kryt do podhledu chodby“. Na všech půdorysech VZT.

Rozměr 300x300 – 14ks, rozměr 600x300-44ks, materiál nerez.

Dotaz č. 4:

Ve Stavební části jsou duplicitní položky (uvedené níže) v oddíle 001: Zemní práce, 002: Zakládání.

001: Zemní práce

1.	SP	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	31,727
2.	SP	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,788
5.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	31,727
6.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,788
8.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	31,727
9.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,788
10.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,727
11.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,788
12.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	31,727
13.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,788
14.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	47,591
15.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,182

002: Zakládání

20.	SP	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	26,433
21.	SP	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,69
24.	SP	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	28,118
25.	SP	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	9,856

Prosíme zadavatele o vysvětlení nebo sloučení duplicitních položek do jedné.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel sděluje, že uvedené položky se týkají shodných prací (činností), avšak nejsou duplicitní. Týkají se činností na různých částech rekonstruovaného objektu. Toto oddělení (shodných činností s odlišnou výměrou) umožní lepší kontrolu při realizaci stavby ze strany zadavatele a TDS. Proto zadavatel neakceptuje variantu sloučení duplicitních položek do jedné.

Dotaz č. 5:

Dodavatel žádá o bližší specifikaci výrobků (rozměry, materiál atd.) ve Stavební části OVYB: Vybavení objektu (pol. č. 307. – 337) pro řádné ocenění položek.

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel na základě žádosti o dodatečné informace doplňuje přílohu č. 1 zadávací dokumentace – *Projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Ostrov – stavební úpravy a přístavba ubytovny K včetně výkazu výměr*. Zadavatel konkrétně doplňuje první část této přílohy, označenou v el. nástroji jako Příloha č. 1-I – Architektonicko-stavební řešení, a to o „příl 13 pol. 307-337“. Doplnění se nevztahuje na položky 325-327, hasící přístroje jsou v zadávací dokumentaci jednoznačně specifikovány, stejně tak jsou na výkresech v příloze č. 1-I, složka D.1.1- architektonicko–stavební řešení, výše uvedené dokumentace, ve složce PDF,24 výkresn694x420 a 27 výkres 841x594, zachyceny položky 333-337.

Zadavatel upozorňuje, že pokud je v přílohách v popisné nebo v obrazové části uvedeno specifické označení výrobků, jedná se o popisné určení výrobku s tím, že zadavatel umožňuje kvalitativně a technicky obdobná řešení, tzn., jedná se o referenční výrobky a systémy ve formě „například“. Účastníkem zadávacího řízení navržené a oceněné řešení musí vykazovat stejné nebo lepší vlastnosti a kvalitu.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 4) prodlužuje lhůty pro podání a otevírání nabídek a mění uvedené lhůty následujícím způsobem:

- a) lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 8. 2018 v 8:00 hod.
- b) otevírání nabídek proběhne dne 31. 8. 2018 v 10:00 hod.

V Praze dne 8. 8. 2018

Ing. Jaroslav Myšička v.r.
náměstek generálního ředitele
pro ekonomiku, investice a zotavovny
Vězeňské služby ČR