



## VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství, odbor právní

Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4

Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

NAŠE č. j.: VS-116852-15/ČJ-2017-8000097-VERZAK

### **Vysvětlení zadávací dokumentace**

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

**„Ostrov – rekonstrukce ubytovny K“**

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) vysvětluje dokumentaci k uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel uvádí plné znění dotazů, tak jak byly zaslány zájemci v jejich žádostech o vysvětlení a odpovědi zadavatele na uvedené dotazy.

#### **Dotaz č.1:**

pol. 144 - Izolace Multiplat 35 se vyrábí v max. tloušťce 160 mm, tudíž výměra položky montáž izolace střech má být dvojnásobná 2 617,526 m<sup>2</sup>. I v řezu jsou dvě vrstvy.

#### **Odpověď na dotaz č.1:**

Odpověď na dotaz č. 1 byla již zodpovězena ve vysvětlení zadavatele zveřejněném dne 14. 8. 2018 v systému E-zak

#### **Dotaz č. 2:**

pol. 158 – Podhledy mimo CHÚC nejsou potřeba protipožární, to mají být jen podhledy v prostoru před schodištěm a musí být s tepelnou izolací 40 mm 40 kg/m<sup>3</sup>, ta v položce není.

#### **Odpověď na dotaz č.2:**

Zadavatel uvádí, že předmětem nabídkového řízení není úprava projektové dokumentace a pro hodnocení nabídek je závazný výkaz výměr položka 158 se nemění.

#### **Dotaz č. 3:**

Plenty dle PD PL 1 nejsou ve výkazu výměr vůbec.

#### **Odpověď na dotaz č. 3:**

Odpověď na dotaz č. 3 byla již zodpovězena ve vysvětlení zadavatele zveřejněném dne 14. 8. 2018 v systému E-zak (zaplentování je součástí pol. 158)

#### **Dotaz č. 4:**

Podhledy dle PD označené jako PL 1, které jsou pravděpodobně obsaženy v pol. 158 by měly být z desek A 12,5 a H2 12,5. Dělení na impregnované není vůbec.

#### **Odpověď na dotaz č. 4:**

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu změnil zadávací dokumentaci tak, že původní „výkaz výměr“ nahradil „novým výkazem výměr“ s údaji, které odpovídají PD. Nový výkaz výměr je přílohou tohoto doplnění a zadavatel současně nahrazuje původní výkaz výměr uveřejněný na svém profilu E-ZAK za nový výkaz výměr „VV-oprava\_18\_08\_17.xls“  
Položka 158 byla doplněna o položku 158a – SDK do vlhkého prostředí.

**Dotaz č. 5:**

pol. 159 – chybná položka, není pro opláštění instalací, ale čtyřstranné opláštění trámů krovu

**Odpověď na dotaz č. 5:**

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu změnil zadávací dokumentaci tak, že původní „výkaz výměr“ nahradil „novým výkazem výměr“ s údaji, které odpovídají PD. Nový výkaz výměr je přílohou tohoto doplnění a zadavatel současně nahrazuje původní výkaz výměr uveřejněný na svém profilu E-ZAK za nový výkaz výměr „VV-oprava\_18\_08\_17.xls“  
Popis položky 159 byl opraven.

**Dotaz č. 6:**

V řezu AA a BB jsou vidět kastlíky jako opláštění vaznic, ale nelze rozeznat zda jsou obsaženy v pol. 159

**Odpověď na dotaz č. 6:**

Ano, opláštění vaznic je obsaženo v položce 159

**Dotaz č. 7:**

Revizní dvířka, není specifikovaná velikost a zda jsou nutné protipožární.

**Odpověď na dotaz č. 7:**

Odpověď na dotaz č. 1 byla již zodpovězena ve vysvětlení zadavatele zveřejněném dne 14. 8. 2018 v systému E-zak a předchozích vysvětleních zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 4) prodlužuje lhůty pro podání a otevírání nabídek a mění uvedené lhůty následujícím způsobem:

- a) lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 9. 2018 v 8:00 hod.
- b) otevírání nabídek proběhne dne 8. 9. 2018 v 10:00 hod.

V Praze dne 20. 8. 2018

Ing. Jaroslav Myšička v.r.  
náměstek generálního ředitele pro ekonomiku,  
investice a zotavovny  
Vězeňské služby ČR