

Věc : Dotaz k zadávací dokumentaci, žádost o dodatečné informace dle § 49 ZVZ

Veřejná zakázka:

„GŘ OL - Velkokuchyňská technologie – Rámcová smlouva“

Str. 14 Kupní smlouva - kupní cena

V tabulce je zřejmě ve druhém sloupci chybně uvedeno: Cena instalace bez DPH/ ks, dle našeho názoru by mělo být uvedeno: Cena zboží bez DPH za ks.

Ve třetím sloupci by mělo být uvedeno : Cena zboží s 21 % DPH.

Str. 108 zadávací dokumentace

Nerezový vyhřívaný zásobník na tablety 1/1 GN

Aby mohl mít zásobník kapacitu min. 30 párů vsuvů 1/1 GN a byl použitelný/ tedy ne vyšší, než je výška dveří- nešlo by projet/, je nutno použít vozík, kde se GN nádoby zasouvají za sebe. Mezera mezi GN je v praxi 57-60 mm.

Rozměr GN nádoby je : 325x530 mm.

Vozík, který by splňoval požadavek a bylo ho možno používat, musí mít tedy rozměry: š. do 800 mm x hl. do 850 mm x v. do 1550 mm.

Prosíme o Vaše stanovisko k výše uvedenému.

