



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Stráž pod Ralskem

Máchova 260, poštovní příhrádka 10, 471 27 Stráž pod Ralskem

Tel.: 487 878 111, Fax: 487 878 211, ISDS: tusd42j

VÁŠ DOPIS č. j.:

ZE DNE:

NAŠE č. j.: VS 88/007/002/2013-13/LOG/500

VYŘIZUJE:

Ing. Patrik Bálek

TELEFON:

487 878 230

FAX:

487 878 211

E-MAIL:

pbalek@vez.spr.justice.cz

**PROSTŘEDNICTVÍM  
ELEKTRONICKÉHO  
NÁSTROJE E-ZAK**

Ve Stráži pod Ralskem dne 14. 10. 2013

## Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu  
dle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) na dodávku  
s názvem

**„V Stráž pod Ralskem – oprava osvětlovacích těles uzavřeného oddělení v objektu č. 2“**

### I.

#### Zadavatel

Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 25. 7. 2013, č. j.: VS 5/059/001/2013-50/PRV/080 vrchní rada, plk. Mgr. Simon Michailidis, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem

Předmět plnění zakázky je určen pro organizační jednotku:

Adresa věznice: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260,  
471 27 Stráž pod Ralskem

IČ: 00212423

DIČ: není plátcem DPH v hlavní činnosti

Kontaktní osoby: Ing. Patrik Bálek, tel.: 487 878 230, MT: 602 787 099  
e-mail: [pbalek@vez.spr.justice.cz](mailto:pbalek@vez.spr.justice.cz)

Radek Král, tel.: 487 878 231  
e-mail: [rkral@vez.spr.justice.cz](mailto:rkral@vez.spr.justice.cz)

### II.

#### Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je **oprava osvětlovacích těles ve 24 celách** uzavřeného oddělení nacházejícího se v 1. NP objektu č. 2 **formou výměny** za nová osvětlovací tělesa pro prostory s vysokým rizikem poškození, tzv. ANTIVANDAL se stupněm krytí minimálně IP 55, **jedno pro celkové osvětlení cely a pro možnost kontroly cely v nočních hodinách a druhé pro celkové osvětlení cely. Osvětlení musí být průmyslově chráněno šroubem se speciální hlavou. Kryt musí být vyroben z polykarbonátu o síle stěny minimálně 4 mm.** Objekt se nachází v areálu Věznice Stráž pod Ralskem. Situační plán objektu a 1. NP tvoří přílohu č. 4 výzvy.

## Technický popis objektu a cel

Zastropení je provedeno stropními železobetonovými nosníky se stropními prefabrikovanými panely. Vnitřní omítky jsou cementové. Elektroinstalace osvětlovacích těles je rozvedena pod omítkou kabely CYKY do ovládacích spínacích krabic, které jsou umístěny před vstupem do jednotlivých cel. Na ovládacích krabicích jsou instalovány dvě spínací jednotky, jedna je určena pro spínání denního osvětlení a druhá spíná osvětlení noční. Samotná osvětlovací tělesa jsou provedena z plechového profilu opatřená jednoduchým plexisklovým stínidlem a jsou připevněna nastřelovacími hřeby.

V průběhu let existence oddělení výkonu kázeňských trestů, kde jsou umísťováni odsouzení za porušování vnitřních řádů věznice, docházelo a stále dochází ze strany odsouzených k destrukci svítidel z důvodu nedostatečného mechanického a elektrického krytí. V současné době jsou osvětlovací tělesa za dobou jejich životnosti.

## Popis způsobu řešení opravy

Oprava bude realizována formou výměny osvětlovacích těles na 24 celách za nová svítidla pro prostory s vysokým rizikem poškození, tzv. ANTIVANDAL, například prachotěsné svítidlo **RAMBO** od výrobce **VYRTYCH, a.s.** s odolností proti tryskající vodě, které je určeno pro prostředí s vysokým rizikem poškození - vězeňské cely, psychiatrické léčebny, tělocvičny a podchody.

V každé cele budou stávající čtyř trubcová zářivková tělesa se zdrojem nočního osvětlení demontována a nahrazena svítidly 1x ANTIVANDAL 1x 54W pro denní osvětlení a svítidly 1x ANTIVANDAL 21W+8W pro denní / noční osvětlení. Kabelové příводы do svítidel budou zachovány stávající včetně ovládacích spínacích jednotek umístěných před vstupem do cely. Rozmístění svítidel na cele bude provedeno způsobem, jakým je na vzorových celách (místnost č. 121, 150), tzn. využití pozice stávajícího kabelového přívodu a možnosti údržby svítidel (viz fotodokumentace v příloze č. 2 výzvy)

## Technické parametry opravy

V objektu č. 2, (ubytovna odsouzených č. 4) uzavřené oddělení bude celkem umístěno 24 svítidel ANTIVANDAL 1x 54W a 24 svítidel ANTIVANDAL 21W + 8W.

místnost č. 111 – cela eskortní – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W  
místnost č. 112 – cela VKT – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W  
místnost č. 113 – cela VKT – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W  
místnost č. 114 – cela VKT – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W  
místnost č. 115 – cela VKT – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W  
místnost č. 116 – cela VKT – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W  
místnost č. 117 – cela VKT – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W  
místnost č. 118 – cela VKT – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W  
místnost č. 119 – cela VKT – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W  
místnost č. 120 – cela VKT – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W  
místnost č. 122 – cela VKT – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W  
místnost č. 123 – cela VKT – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W  
místnost č. 124 – cela VKT – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W  
místnost č. 125 – cela VKT – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W  
místnost č. 126 – cela VKT – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W  
místnost č. 127 – cela VKT – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W  
místnost č. 132 – cela odkládací – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W  
místnost č. 133 – cela KO – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W

místnost č. 134 – cela KO – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W  
místnost č. 151 – cela eskortní – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W  
místnost č. 152 – cela eskortní – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W  
místnost č. 153 – cela VKT – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W  
místnost č. 154 – cela VKT – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W  
místnost č. 155 – cela VKT – svítidlo ANTIVANDAL 1x 54W, ANTIVANDAL 21W + 8W

**Požadované práce od dodavatele jsou zejména**

- demontáž, odvoz a likvidace stávajících svítidel včetně drobných prací (zednické začištění)
- montáž nových svítidel včetně drobných prací (přizpůsobení kabelových přívodů a připevnění svítidel)
- výchozí revize

konkrétněji jsou požadavky uvedeny ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 výzvy.

**III.**

**Doba a místo plnění veřejné zakázky**

Dílo musí být provedeno nejpozději do **16. prosince 2013.**

Místem plnění je areál Věznice Stráž pod Ralskem, 1. NP objektu č. 2 na adrese Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem

**IV.**

**Režim vstupu do věznice**

Cizí osoby jsou na požádání příslušníka povinny předložit doklad totožnosti, uložit si na určené místo střelné zbraně, mobilní telefony, komunikátory, záznamová zařízení, notebook a jinou výpočetní techniku, kromě stanovených výjimek, předložit zavazadla k prohlídce, podrobit se prohlídce detekčním rámem, nebo ručním detektorem kovů, případně osobní prohlídce. V opačném případě nebude vstup do věznice umožněn.

Všechny osoby procházející vstupy do objektů věznice se řídí pokyny příslušníků, popřípadě pokyny jim nadřízených funkcionářů. Dále jsou povinny umožnit prohlídku vozidla při vjezdu a výjezdu.

Při vstupu do věznice je nutné nejméně dva dny předem nahlásit kontaktní osobě, uvedené v čl. I., jméno, příjmení a číslo občanského průkazu.

**V.**

**Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazeče**

Kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží:

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.
- výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů.
- doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče v příslušném oboru dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Výpis z obchodního rejstříku

nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

## VI.

### Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Cena musí být v nabídce uvedena jako: celková cena předmětu zakázky v Kč bez DPH, sazba DPH v %, částka DPH v Kč a celková cena v Kč včetně DPH.

Cenovou nabídku uchazeč uvede formou rozpočtu na základě výkazu výměr dle přílohy č. 2.

Dále uchazeč uvede časovou náročnost zhotovení díla a délku záruky (požadovaná délka záruky činí **minimálně 24 měsíců**).

Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako definitivní a nepřekročitelná, a to i v případě, pokud dodavatel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s řádným provedením veřejné zakázky.

## VII.

### Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění, případně uvedení dalších potřebných údajů k upřesnění poptávky se bude konat **18. 10. 2013 v 10:00 hod.** Dotazy vznesené při prohlídce budou včetně odpovědí uveřejněny na profilu zadavatele E-Zak na adrese uvedené v čl. XI. Osoby účastníci se prohlídky se řídí pravidly uvedenými v čl. IV.

## VIII.

### Hodnotící kritérium

Hodnotícím kritériem je **nejnižší celková nabídková cena s DPH v Kč** za provedení předmětu zakázky uvedeného v čl. II. této výzvy. Jako vítězná bude vybrána nabídka dodavatele, která po kontrole splnění kvalifikačních předpokladů bude obsahovat nejnižší cenu předložené nabídky v Kč s DPH. Ostatní nabídky budou seřazeny v pořadí dle výše nabídkové ceny.

Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení vyrozuměni e-mailem.

## IX.

### Požadavky na zpracování nabídky, lhůta pro podání nabídky

Cenová nabídka bude doručena v uzavřené neprůhledné obálce s následujícím označením:

**„Veřejná zakázka – V Stráž pod Ralskem – oprava osvětlovacích těles uzavřeného oddělení v objektu č. 2 NEOTEVÍRAT“**

Nabídka musí být podána písemně v českém jazyce ve dvou vyhotoveních (1x originál, 1x kopie). Musí obsahovat výkaz výměr dle přílohy č. 2 výzvy, včetně cen za jednotlivé položky (v Kč bez DPH i s DPH), podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou a doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. V. výzvy.

Řazení listů nabídky je následující

- Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 výzvy
- Výkaz výměr dle přílohy č. 2 výzvy
- Podepsaný návrh smlouvy o dílo dle přílohy č. 3
- Kvalifikační předpoklady dle čl. V.

Nabídku lze podat nejpozději do **24. 10. 2013 do 10:00 hod.** a to:

- osobně do podatelny Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem, v pracovních dnech v době od 8:30 hod. do 14:00 hod.
- doporučeně poštou nebo kurýrem na adresu zadavatele: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem

## **X.**

### **Obchodní a platební podmínky**

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v textu návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 výzvy. Uchazeč do závazného návrhu smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované údaje, ostatní údaje není oprávněn měnit.

## **XI.**

### **Ostatní podmínky**

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací a náklady na jejich vyhotovení a doručení jdou k tíži uchazeče.

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit tuto výzvu a to buď na základě žádosti zájemců o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu; toto upřesnění zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem zájemcům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: [https://ezak.vscr.cz/contract\\_display\\_1313.html](https://ezak.vscr.cz/contract_display_1313.html)

Dílo bude prováděno v nestřežené části uzavřeného areálu věznice Stráž pod Ralskem v pracovní době od 6:30 do 15:00 a v případě nutnosti mimo pracovní dobu po dohodě s kontaktními osobami. Při provádění díla je však zhotovitel povinen respektovat zásady pro vstup a práci cizích osob v objektech VS ČR, podrobit se příslušným omezením a strpět úkony související s kontrolou vstupu do objektu dle čl. IV.

Přílohy:

- příloha č. 1 – krycí list nabídky
- příloha č. 2 – výkaz výměr
- příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo
- příloha č. 4. – situační plánek objektu

vrchní rada  
plk. Mgr. Simon Michailidis  
ředitel věznice

