

DODATEK Č. 1 K TZ

A.1.1 Údaje o stavbě :

a) *název stavby* : „**Valdice – rekonstrukce části objektu 76 na celový systém**“

b) *místo stavby* : areál věznice Valdice – objekt č. 76 (areálové číslování objektů) na stav.p.č. 2/23 k.ú. Valdice

TZ se doplňuje v následných bodech:

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby :

Povrchy podlah budou provedeny s protismykovou úpravou – viz bod D.1.2.9

D.1.1.a. výpis použitých norem

ČSN 74 4505 – Podlahy – společná ustanovení

ČSN 72 5191 – Keramické obkladové prvky – stanovení protiskluznosti

vyhl. 398/2009 Sb. O obecně technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb

D.1.2.9. Povrchové úpravy:

podlahy budou v souladu s platnými předpisy provedeny s protiskluznou úpravou, která odpovídá charakteru využití místnosti.

Pro cely a kulturní místnosti ve věznicích neexistuje konkrétní prováděcí předpis na úpravu povrchů podlah. Projekt proto vychází z obecných požadavků na protiskluznost podlah pro obytné a pobytové místnosti pro které je stanoven součinitel smykového tření $\mu \geq 0,3$ dle ČSN 74 4505.

Pro stanovení protiskluzné úpravy u **WC a předsínky** (s umyvadlem) projekt vycházel z předpokladu, že v této místnosti může dojít k pohybu osob s bosými nohama a podlahová plocha může být mokrá. Z tohoto důvodu je stanoven požadavek na protiskluznou úpravu podlahy s úhlem skluzu $\geq 18^\circ$ (skupina B dle ČSN 74 4505)

Ostatní podlahy v objektu (schodiště, umyvárný a přístupové chodby) nejsou stavebními úpravami dotčeny. Z tohoto důvodu nejsou projektem řešeny.

Ostatní body TZ zůstávají neměnné

V Lomnici nad Popelkou dne 5.8.2013

ing. Matura Zbyněk

