

maximální vzdálenost podpor (FASER) :

Ø 20 mm - 0,90 m
Ø 25 mm - 1,10 m
Ø 32 mm - 1,20 m

pro svislá potrubí se uvedené hodnoty násobí koeficientem 1,3

maximální vzdálenost podpor (HOSTALEN) :
voda do 20 ° C

Ø 20 mm - 0,95 m
Ø 25 mm - 1,00 m
Ø 32 mm - 1,20 m

pro svislá potrubí se uvedené hodnoty násobí koeficientem 1,3

LEGENDA:

navržený rozvod studené vody
navržený rozvod teplé vody
navržené potrubí cirkulace

U	umyvadlo, nástěnná mísicí páková baterie s ručními kolečky
WC	klozetová mísa se sedátkem a s vysokopoloženou splachovací nádržkou s rohovým ventilem a připojovací trubičkou
VL	výlevka s vysokopoloženou splachovací nádržkou s rohovým ventilem a připojovací trubičkou + mísicí baterie s ručními kolečky
IZ	izolace potrubí návlekovými trubicemi

MATERIÁL:

- Navržené rozvody studené vody budou provedeny ze svařovaného polypropylénu (PP- R, Hostanen, PN 20), vedeného v drážkách ve zdivu a izolovaného návlekovými trubicemi.
- Rozvody teplé vody a cirkulace se provedou ze svařovaného vícevrstvého polypropylénu se skelnými vlákny FV plast FASER (PN 20), vedenými v drážkách ve zdivu a izolovanými návlekovými trubicemi
- Před zahájením prací upřesní investor s dodavatelem konkrétní typy mísících baterií a armatur.

POZNÁMKY:

- na stoupačkách V1 až V8 se nad podlahou 2. N.P. osadí v chodbě v nice ve zdivu s plastovými dvířky uzavírací přímé ventily pro cely (jednotlivé a společné 2 cely).

Vypracoval Kreslil	Zodpovědný projektant profese	Generální projektant	PŘIBYL JAN projektant inženýrské sítě & zdravotní technika
Jan Přibyl			
Místo stavby: k.ú. Valdice	Kraj: Královéhradecký	Stupeň:	DSP
Investor: Vězeňská služba ČR Valdice		Datum	5/2013
Akce:		Formát:	A4
VALDICE – REKO ČÁSTI OBJ. 76 NA CELOVÝ SYSTÉM		Arch. číslo:	2989
		Zakáz. číslo:	33/2013
Dílčí část: Zdravotní technika		Číslo výkresu	Měřítko
Obsah: Vnitřní vodovod - půdorys 2. N.P.		9	1:100