


LEGENDA:

- 1.KOMBI ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ, MODUL 120, Q= 15 m3/hod – 1 ks
- 2.ČERPADLO S INTEGROVANÝMI OTÁČKAMI, H= 6 m, Q= 5.8 m3/hod, P= 10–180 W,230V/50Hz – 2 ks

Poznámka:

- UK – BEZOBSLUŽNÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA
- F – FILTR
- ZV – ZPĚTNÝ VENTIL
- VK – VYPOUŠTĚČÍ A NAPOUŠTĚČÍ KOHOUT

±0,000 = úroveň podlahy 1.NP




Razítko:	Číslo paré:

**INPROSAN** s.r.o.


- inženýrské a projektové služby

- Provedení a správa staveb

Název : UBÝTOVNA ODSOULEZENÝCH Stavební úpravy budovy č. 17 Areál Vazební Věznice Praha 4 - Pankrác			
Investor:  Vězeňská služba ČR  Soudní 1672/1a Praha 4	Odpovědný projektant:	Ing. Evžen Krouský	
	Projektant:	Petr Kliment	
	Vypracoval:	Petr Kliment	

 - inženýrské a projektové služby - Provádění a správa staveb	
nám. Před Bateriemi 1059/7, 162 00 Praha 6 IČ: 26189941 tel. +420 257 223 114, info@inprosan.cz	
Datum:	06/2012
Zakázkové číslo:	1-054-12
Stupeň projektu:	DPS

STÁVAJÍCÍ EKVITERMNĚ REGULOVANÁ TEPELOVODNÍ PŘÍPOJKA Z CENTRÁLNÍ KOTELNY



Část PD:	F4. VYTÁPĚNÍ		Měřitko:	
Obsah:	MONTÁŽNÍ SCHÉMA ROZVODU		Revize:	Příloha: 00 F4.6