



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Kynšperk nad Ohří

Zlatá čp. 52, poštovní přihrádka 10, 357 51 Kynšperk nad Ohří

Tel.: 352 306 111, Fax: 352 306 598, ISDS: fwdd4za

NAŠE č. j.: VS 18/002/002/2014-27/LOG/503

VYŘIZUJE: Petr Žalman
TELEFON: 352306331, 602167951
FAX: 352306555
E-MAIL: pzalman@vez.kyn.justice.cz

V Kynšperku nad Ohří dne 22. 5. 2014

Dodatečné informace k veřejné zakázce

„Kynšperk - oprava výtahu v objektu č. 002“ (dále jen „výzva“)

(zakázka malého rozsahu dle § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávaná mimo režim zákona)

Vězeňská služba ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, jako zadavatel, vydala pod č. j. VS 18/002/001/2014-27/LOG/503 ze dne 19. 5. 2014 výzvu k podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Dne 21. 5. 2014 zadavatel obdržel od uchazeče dotazy, týkající se rozsahu této veřejné zakázky. Zadavatel níže uvádí vznesené dotazy a své odpovědi.

Dotaz č. 1: Je rozpor v údajích o nosnosti výtahu. V zadání je uvedena nosnost 250 kg / 3 osoby, v technické zprávě 320 kg / 4 osoby. Prosím o vyjasnění.

Odpověď: Správná nosnost výtahu je dle technické zprávy, tj. 320 kg / 4 osoby.

Dotaz č. 2: V zadání není řešeno, zda budou nebo nebudou ponechána stávající vodítka kabiny a protiváhy a protiváha samotná. Prosím o vyjasnění.

Odpověď: Stávající vodítka kabiny a protiváhy i protiváhu samotnou zadavatel požaduje vyměnit jako součást zakázky.

S pozdravem

Vrchní rada
plk. Mgr. Vlastimil Kříž
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří