

2.NP.

Přehled požadavků na osvětlení

Č. MÍSTN.	MÍSTNOST	PLOCHA m ²	\bar{E}_m (lx)	UGR (–)	R (–)	R.č.	zdroj
211	CHODBA	31,00	100	28	40	1.1.1	zářivka
212	POKLADNA	19,73	500	19	80	3.2	zářivka
213	KANCELÁŘ	17,33	500	19	80	3.2	zářivka
214	KUCHYŇKA	7,64	500	22	80	5.2.2	zářivka
215	KANCELÁŘ	30,08	500	19	80	3.2	zářivka
216	KANCELÁŘ	18,80	500	19	80	3.2	zářivka
217	KANCELÁŘ	18,17	500	19	80	3.2	zářivka
218	ZASEDACÍ MÍSTNOST	39,46	500	19	80	3.2	zářivka
219	KANCELÁŘ	18,07	500	19	80	3.2	zářivka
220	KANCELÁŘ	18,83	500	19	80	3.2	zářivka
221	CHODBA	66,34	100	28	40	1.1.1	zářivka
222	KANCELÁŘ	26,50	500	19	80	3.2	zářivka
223	KANCELÁŘ	26,02	500	19	80	3.2	zářivka
224	KANCELÁŘ	12,25	500	19	80	3.2	zářivka
225	KANCELÁŘ	12,92	500	19	80	3.2	zářivka
226	KANCELÁŘ	12,18	500	19	80	3.2	zářivka
227	KANCELÁŘ	13,07	500	19	80	3.2	zářivka
228	KANCELÁŘ	12,21	500	19	80	3.2	zářivka

LEGENDA OSVĚTLENÍ

- návrh proveden dle ČSN EN 12464–1
- \bar{E}_m – udržovaná osvětlenost v lx
- UGR_L – činitel oslnění (–)
- R_a – všeobecný index podání barev (–)
- referenční číslo pro daný prostor dle ČSN EN 12464–1 odst. 5

Elektroprojekty Ing. František Černý	Akce: Oprava elektroinstalace Věznice Knynšperk n. O.	Investor: Vězeňská služba ČR Věznice Knynšperk n. O.	Projektoval: Ing. Černý	Název výkresu: Požadavky na osvětlení	Číslo výkresu: EL1	List: 4
			Datum modifikace: 3/2014			