



G/x.y

Svítlidlo zářivkové stropní, IP20, tř. II, 230V/50Hz, P=120W, 3x Z36W, typ: FALCON-336-BAP-EP
Ing. L.Vyrtých - Elektrotechnický závod Březno
osazeno zdrojem OSRAM lumilux L 36W/840 G13

H/x.y

Svítlidlo zářivkové stropní, IP20, tř. II, 230V/50Hz, P=75W, 2x 36W, typ: stěnové
Pozn.: svítlidlo není součástí rozpočtu - viz tech.zpráva

J/x.y

Svítlidlo zářivkové stropní, IP20, tř. II, 230V/50Hz, P=150W, 4x Z36W, typ: FALCON-436-AR-EP
Ing. L.Vyrtých - Elektrotechnický závod Březno
osazeno zdrojem OSRAM lumilux L 36W/840 G13

B/x

Svítlidlo nouzové LED, IP20, tř. II, IP 44, 9W, zdroj: 36 / FM5030WMS/, typ: LED VICTOR W131/LED/EM-4100
Pozn.: ve skladu objednatele, svítlidlo není v rozpočtu

C/x

Svítlidlo nouzové zářivkové, zdroj: OSRAM
Dulux S/E 9W/840, typ: KOKR 1x9W, autonomnost 1hod, IP 42
Ing. L.Vyrtých - Elektrotechnický závod Březno
+ piktogram s označením směru únikové trasy

- Spínač polozap., 250V/6A, řazení 01
- Spínač polozap., 250V/6A, řazení 05
- Zásuvka domovní, jednoduchá, 230V/50Hz, 16A
- Zásuvka domovní, dvojitá, 230V/50Hz, 16A
- Vývod pro pevný spotřebič
- Krabice elektroinstalační, typ KO 88
- Krabice pod omítku K068 - pospojování
- Kopos PK 170X70 D HD parapetní kanál dutý

1lx Intenzita osvětlení Em (lx), návrh proveden dle ČSN EN 1338 - kategorie : Nouzové osvětlení únikových cest
100lx Intenzita osvětlení Em (lx), návrh proveden dle ČSN EN 12464-1

Označení zásuvkového vývodu:

2.3 - označení okruhu / pořadové číslo
3 - vývodu - trvalý přívod pro ACU

Označení spínacího vývodu:

1.4 - číslo vývodu / číslo světelného okruhu
T - pod spínačem je umístěn časový článek

Napětová soustava:
3/N/PE AC 50Hz 230V/400V/TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
Automatické odpojení od zdroje
+ proudovým chráničem a pospojováním
Stanovení základních charakteristik dle ČSN 33-2000-3_Z1,2,3
AA5-AB5 (NORMÁLNÍ) vnitřní prostory
NORMÁLNÍ zóny jsou stanoveny ČSN 332000-7-701ed.2

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍSTN.	NÁZEV A ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
211	CHODBA	31,00
212	POKLADNA	19,73
213	KANCELÁŘ	17,33
214	KUCHYŇKA	7,64
215	KANCELÁŘ	30,08
216	KANCELÁŘ	18,80
217	KANCELÁŘ	18,17
218	ZASEDACÍ MÍSTNOST	39,46
219	KANCELÁŘ	18,07
220	KANCELÁŘ	18,83
221	CHODBA	66,34
222	KANCELÁŘ	26,50
223	KANCELÁŘ	26,02
224	KANCELÁŘ	12,25
225	KANCELÁŘ	12,92
226	KANCELÁŘ	12,18
227	KANCELÁŘ	13,07
228	KANCELÁŘ	12,21

Měřítko 1:100