



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Znojmo

Dyjská 4, poštovní příhrádka 51, 669 02 Znojmo

Tel.: 515 212 111, Fax: 515 212 348, ISDS: fhmd5c7

Č.j.: VS 88/009/006/2014-39/LOG/501

Doplňující informace k prohlídce místa plnění ze dne 22.7.2014

Na základě dotazů uchazečů Vám zasíláme doplňující informace k výzvě na opravu oken VS 88/009/002/2014-39/LOG/501

1. Jaký ventilátor, jeho umístění?
 - Specifikace ventilátoru v okně 1180/1170mm: Požadujeme okenní ventilátor DOSPEL POLO 6 prům.150mm nebo Vents 150 MAO1, popř. ventilátor stejné kvality a rozměrů. Ventilátor bude umístěn dle technologických postupů zhotovitele ve vrchní části okna, kde bude plastová výplň- bílá a tato část okna bude řešena jako pevná část viz. orázek, spodní část okna bude otevíravá a výklopná. Elektroinstalace bude použita stávající, která je umístěna nad oknem.
2. Je možné použít jiný rám?
 - Jak je uvedeno ve specifikaci okna-okno šestikomorový rám.
3. Firma, která se nenachází v místě plnění?
 - V případě, že bude nutné provést opravu, servis v záruce za jakost uvést způsob dopravy, dobu dojezdu a zda budou účtovány náklady na dopravu do místa realizace, tuto hodnotu neuvádět do nabídky pro okna, ale mimo krycí list např. jako přílohu ke krycímu listu, která bude podepsána a s razítkem-není hodnotícím kritériem.
4. Zda požadujeme bezpečnostní sklo a zda požadujeme lepší protihluková opatření?
 - Bezpečnostní sklo není požadováno, hlučnost do 42db.
5. Zda jsou okna různých rozměrů?

- Okno je o rozměru 1180/1170mm	75ks
- Okno s ventilátorem o rozměru 1180/1170mm	6ks
6. V případě zadání zakázky je podmínkou zaměstnat při realizaci díla min. jednoho odsouzeného. Na portál bude vyvěšena smlouva o zaměstnávání.

Návrh :

OKNO
S VENTILÁTOREM

