



OBJ. 02 SKLAD TÝLU

1.NP, OBJ.29 KOTELNA

- POZNÁMKY:
1. Potrubí připevněno okružku bude provedeno z trub Cu spojených pájením.
  2. Potrubí bude vedeno na konzolách v překlenutém spodu.
  3. Potrubí bude izolováno pomocí izolačních pouzder z minerální vaty tl.30 mm (potrubí prům. 22 a 28 mm), tl.40 mm (potrubí prům. 35 mm) a tl.50mm (potrubí prům. 42 a 54mm). V objektu bude použito izolující pouzdrá s venkovní hliníkovou vrstvou, mimo objekt bude tepelně izolace opatřeno oplechováním.

				EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj		Pro vodu, vzduch a přírodu							
<b>Snižování energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV v areálu Věznice BĚLUŠICE č. projektu: 09036993</b>													
Místo stavby: areál Věznice Bělušice, Bělušice čp. 66, 435 26 Bečov, k.ú. Bělušice u Mostu													
				Ověření:									
Objednatel: Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a 140 00 Praha-Nusle				Datum:									
				Projektant:									
Zhotovitel PD: <b>DES Praha, s.r.o.</b> Terionská 880/58, 160 00 Praha 6 tel./fax: 220 51 51 64, 220 51 51 72 e-mail: odes@des.cz, www.des.cz				Ing. Václav Krejčí VYPRACOVAL xxxxxxxxxxxxxx KONTROLA Ing.archt. Ivan Stuchlý									
				Projektant:				Ing. Martin Řeháček VYPRACOVAL xxxxxxxxxxxxxx KONTROLA xxxxxxxxxxxxxx					
Zhotovitel částí PD: <b>ABwatt spol. s r.o.</b> U Porábů 912, 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 277 e-mail: abwatt@abwatt.cz, www.abwatt.cz				Dokumentace				RDS					
<b>PS - 001 Solární zařízení pro ohřev teplé vody</b>				Číslo zakázky				172 8011					
F.3 Dokumentace provozních souborů				Počet form				11 2011					
				Datum				11 2011					
				Měřítko				1:100					
				Čís. kopie				část		Čís. příl.			
<b>Situace 2 - trubicí vedení</b>								<b>F.3</b>				<b>3</b>	