

OBJ. 02 SKLAD TÝLU

OBJ. 29 KOTELNA

POZNÁMKA:
1. Potrubí primárního okruhu bude provedeno z trub Cu spojovaných pájením.
2. Potrubí bude vedeno na konzolách v předepsaném spádu.
3. Potrubí bude izolováno pomocí izolačních pouzder z minerální vaty tl.30 mm (potrubí prům. 22 a 28 mm), tl.40 mm (potrubí prům. 35 mm) a tl.50mm (potrubí prům. 42 a 54mm). V objektu bude použita izolační pouzdra s venkovní hliníkovou vrstvou, mimo objekt bude tepelná izolace opatřena oplechováním.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj | Pro vodu, vzduch a přírodu

Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV v areálu Věznice BĚLUŠICE č. projektu: 09036993

Místo stavby: areál Věznice Bělušice, Bělušice čp. 66, 435 26 Bečov, k.ú. Bělušice u Mostu

Objednatel:
Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/1a
140 00 Praha-Nusle

OVĚŘIL
DATUM

Zhotovitel PD:
DES Praha, s.r.o.
Terronská 880/58, 160 00 Praha 6
tel./fax.: 220 51 51 64, 220 51 51 72
e-mail: des@des.cz, www.des.cz

Zhotovitel části PD:
ABwatt spol. s r.o.
U Poráků 512, 381 01 Český Krumlov
tel./fax.: 380 712 277
e-mail: abwatt@abwatt.cz, www.abwatt.cz

PROJEKTANT	Ing. Václav Krejčí
VYPRACOVAL	xxxxxxxxxxxxxx
KONTROLA	Ing.arch. Ivan Stuchlý
PROJEKTANT	Ing. Martin Řeháček
VYPRACOVAL	xxxxxxxxxxxxxx
KONTROLA	xxxxxxxxxxxxxx

PS - 001 Solární zařízení pro ohřev teplé vody

F.3 Dokumentace provozních souborů

DOKUMENTACE	RDS
ČÍSLO ZAKÁZKY	172 2011
POČET FORM.	
DATUM	11 2011
MĚŘÍTKO	1:100

REVIZE	ČÍS. KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.
		F.3	2

Situace 1 - trubní vedení