


R-SO - L1 + PE + N ; 3x230/400V ; 50HZ

3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C; 3N PE AC 50Hz 400V/TN-S  
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41



R-SO - ROZVODNICE DO 63A - 36M  
KRYTÍ : IP 54/20  
POTŘEBA : 1ks

<div><div></div><div>Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</div></div> <div><div></div><div>EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj</div></div> <div>Pro vodu, vzduch a přírodu</div>			
<div><div></div><div>Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV v areálu Věznice Bělušice č. projektu: 09036993</div><div>Místo stavby: areál Věznice Bělušice, Bělušice čp. 66, 435 26 Bečov, k.ú. Bělušice u Mostu</div></div>			
Objednatel: Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a 140 00 Praha-Nusle		OVĚŘIL DATUM	
<div><div></div><div>Zhotovitel PD: DES Praha, s.r.o. Termonář 880/58, 160 00 Praha 6 tel./fax: 220 51 51 64, 220 51 51 72 e-mail: des@des.cz, www.des.cz</div></div>		<div><div>PROJEKTANT Ing. Václav Krejčí VYPRACOVAL xxxxxxxxxxxxxxxxxx KONTROLA Ing.arch. Ivan Stuchlý</div><div>PROJEKTANT František Kysele VYPRACOVAL xxxxxxxxxxxxxxxxxx KONTROLA xxxxxxxxxxxxxxxxxx</div></div>	
<div>Zhotovitel částí PD: FRANTIŠEK KYSELA projektování/elektronický zařízení/ Šumavská 580 381 01 Český Krumlov IČO: 40703711</div>		DOKUMENTACE ČÍSLO ZAKÁZKY POČET FORM. DATUM MĚŘITKO ČÍS. KOPIE	POS 72-11 244 11.2011 Část Čís. příl.
<div>PS - 003 Měření a regulace zařízení pro solární ohřev TUV</div>		REVIZE	
<div>F.3 Dokumentace provozních souborů</div>			
<div>Rozvaděč - R-SO</div>			F.3 5