

+ -0,00 = 483,50 m.n.m.

Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro vytápění věznice PŘÍBRAM č. projektu: 994531



Objednatel:

Vězeňská služba České republiky

Soudní 1672/1a
140 00 Praha-Nusle

OVĚŘIL

DATUM



Zhotovitel PD:

DES Praha, s.r.o.

Terronská 880/58, 160 00 Praha 6
tel.: 220 51 51 64, 220 51 51 72
e-mail: des@des.cz, www.des.cz

OVĚŘIL

DATUM

Zhotovitel části PD:

Jan Klášterka

projekce M + R a nn
Vlastina 700/32, 161 00 Praha 6
e-mail: klasterka@tiscali.cz

PROJEKTANT

Jan Klášterka

VYPRACOVAL

Jan Klášterka

KONTROLA

Ing. Václav Krejčí

Snížení energetické náročnosti a využití OZE
pro vytápění věznice PŘÍBRAM č. projektu: 994531

**F2- INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
F2.IO 04 - Venkovní rozvody nn**

DOKUMENTACE

ČÍSLO ZAKÁZKY

POČET FORM.

DATUM

MĚŘÍTKO

PRO PROVÁD. STAVBY
V ROZSAHU SP A DZS

169 2011

04 x A4

09. 2011

REVIZE

ČÍS. KOPIE

ČÁST

ČÍS.PŘÍL.

VÝKAZ VÝMĚR

F.2.4

3

č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra zpracovatel	ceny v Kč		hmotnost v t		DPH (%)
					jedn.	dodávka	jedn.	celkem	
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:									
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.									
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.									
3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.									
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.									
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).									
Přípojka pro kotelnu									
1		Trojpolový jistič 250 A, charakteristika B, osazen v rozvodně nn u TS	ks	1					
2		Montáž	ks	1					
3		Úpravy v TS	kompl	1					
4		Kabel AYKY 3x150+95 mm2	m	335					
5		Montáž	m	335					
6		Ukončení kabelu kabelovou koncovkou	ks	2					
7		Kabelový výkop 80x35, třída zeminy3,4	m	335					
8		Kabelové pískové lože	m3	95					
9		Cihlový zákryt	m3	12					

[illegible]

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Věznice Příbram
Venkovní rozvody nn

č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra zpracovatel	jedin.		ceny v Kč		hmotnost v t		DPH (%)
44		Uzemňovací pásek FeZn 3 x 40 mm vč. nátěru	m	35							
45		Montáž	m	35							
		Přeložka napájení objektu 21									
50		Kabel A KY 40 x 35 mm ²	m	115							
51		Montáž	m	115							
52		Ukončení kabelu kabelovou koncovkou	ks	2							
53		Kabelový výkop 80x35, třída zeminy 3,4	m	110							
54		Kabelové pískové lože	m ³	13							
55		Cihlový zákryt	m ³	4							
56		Výstražná fólie	m	110							
57		Zához kabelové rýhy	m	110							
58		Ochranná trubka průměr 65 mm	m	20							
59		Uzemňovací pásek FeZn 3 x 40 mm vč. nátěru	m	20							
60		Montáž	m	20							
61		Bourání živичného povrchu komunikace	m ²	25							
62		Obnovení živичného povrchu kumunice	m ²	25							
70		Revize včetně revizní zprávy	HZS	72							

Základní technické ukazatele a standardy jsou uvedeny v technické zprávě.

POZOR: Pokyny k vyplnění výkazů výměr jsou uvedeny na listě č.1