

č. j.: VS 88/026/006/2014-8/LOG/514

ZADÁNÍ PRO FIRMY KE ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

1. Výložník žiletkového drátu na stávající (sloupky) oplocení - sklopné

Základní parametry:

Délka oplocení: 253,5 m

Obecné parametry:

Výložník bude vyroben z L 25/25/3, ve tvaru V o délce strany 500mm a úhlu 100°, s nátrubkem na stávající sošky. Nátrubek bude pevně spojen se stávající soškou dvěma kusy TX šrouby o průměr 6 mm. Na tomto nátrubku bude navařen držák, ve kterém bude našroubován výše uvedený V profil tak, aby se mohl vertikálně pohybovat o cca 90° na jednu stranu - dovnitř areálu. Standardně bude tento mechanismus zajištěn ve vertikální poloze nerezovou závlačkou jejíž průměr se určí zátěžovou zkouškou. V případě narušení - vahou osoby o min váze 60 kg, se tato závlačka přeruší a V profil se žiletkovým drátem se sklopí směrem dovnitř.

Povrchová úprava:

Celý tento výložník bude žárově zinkován, vč. spojovacího materiálu.

Instalace žiletkového drátu:

Mezi V profily budou nataženy 4ks ostnatého drátu o průměru drátu 1,7 mm, počet ostnů 4, vzdálenost mezi ostny 100 mm, s povrchovou úpravou slitinou zinku a hliníku. Ostnaté dráty budou z vysoko uhlíkaté oceli po každých 100mm. Žiletkový válcový drát ve smyčkách o průměru vinutí 730 mm bude nainstalován z horní strany mezi podélně napnuté ostnaté dráty přichycené k V profilům a roztažen do rozvinuté délky v rozmezí 10 – 12 m. Na každém metru roztaženého žiletkového válce bude přisponkováno k ostnatému drátu minimálně 10 ks nerezových sponek o průměru 4mm.

Bude použit pozinkovaný žiletkový drát s průměrem vinutí 730 mm instalovaný ve spirále z měkkého ocelového drátu, na kterém jsou osazeny ostré čepelky. Povrch upraven zinkováním, baleno ve spirále.

2. Výložník žiletkového drátu na stávající (sloupky) oplocení - pevné

Základní parametry:

Délka oplocení: 218,3 m

Obecné parametry:

Výložník bude vyroben z L 25/25/3, ve tvaru V o délce strany 500mm a úhlu 100°, s nátrubkem na stávající sošky. Nátrubek bude pevně spojen se stávající soškou dvěma kusy TX šrouby o průměr 6 mm. Na tomto nátrubku bude navařen držák, ve kterém bude pevně ukotven uvedený V profil tak, aby nedošlo k žádnému pohybu (sklopení).

Povrchová úprava:

Celý tento výložník bude žárově zinkován, vč. spojovacího materiálu.

Instalace žiletkového drátu:

Mezi V profily budou nataženy 4ks ostnatého drátu o průměru drátu 1,7 mm, počet ostnů 4, vzdálenost mezi ostny 100 mm, s povrchovou úpravou slitinou zinku a hliníku. Ostnaté dráty budou z vysoko uhlíkaté oceli po každých 100mm. Žiletkový válcový drát ve smyčkách o průměru vinutí 730 mm bude nainstalován z horní strany mezi podélně napnuté ostnaté dráty přichycené k V profilům a roztažen do rozvinuté délky v rozmezí 10 – 12 m. Na každém metru roztaženého žiletkového válce bude přisponkováno k ostnatému drátu minimálně 10 ks nerezových sponek o průměru 4mm.

Bude použit pozinkovaný žiletkový drát s průměrem vinutí 730 mm instalovaný ve spirále z měkkého ocelového drátu, na kterém jsou osazeny ostré čepelky. Povrch upraven zinkováním, baleno ve spirále.

3. Výložník žiletkového drátu na betonové oplocení**Základní parametry:**

Délka oplocení: 3 m

Obecné parametry:

Výložník bude vyroben z L 25/25/3, ve tvaru V o délce strany 500mm a úhlu 100°, s držákem na betonovou zeď. Držák bude přišroubován skrz zeď 2 x M 10 šrouby. Na tomto držáku bude navařen držák, ve kterém bude našroubován výše uvedený V profil tak, aby se mohl vertikálně pohybovat o cca 90° na jednu stranu - dovnitř areálu. Standardně bude tento mechanismus zajištěn ve vertikální poloze nerezovou závlačkou, jejíž průměr se určí zátěžovou zkouškou. V případě narušení - vahou osoby o min váze 60 kg, se tato závlačka přeruší a V profil se žiletkovým drátem se sklopí směrem dovnitř.

Povrchová úprava:

Celý tento výložník bude žárově zinkován, vč. spojovacího materiálu.

Instalace žiletkového drátu:

Mezi V profily budou nataženy 4 ks ostnatého drátu o průměru drátu 1,7 mm, počet ostnů 4, vzdálenost mezi ostny 100 mm s povrchovou úpravou slitinou zinku a hliníku. Ostnaté dráty jsou z vysoko uhlíkaté oceli po každých 100 mm. Žiletkový válcový drát ve smyčkách o průměru vinutí 730 mm bude nainstalován z horní strany mezi podélně napnuté ostnaté dráty přichycené k V profilům a roztažen do rozvinuté délky v rozmezí 10 – 12 m. Na každém metru roztaženého žiletkového válce bude přisponkováno k ostnatému drátu minimálně 10 ks nerezových sponek o průměru 4 mm.

Bude použit pozinkovaný žiletkový drát s průměrem vinutí 730 mm instalovaný ve spirále z měkkého ocelového drátu, na kterém jsou osazeny ostré čepelky. Povrch upraven zinkováním, baleno ve spirále.

4. Výložník žiletkového drátu na posuvné brány**Základní parametry:**

Počet bran: 6 ks
Délka bran: 45,2 m

Obecné parametry:

Výložník bude vyroben z L 25/25/3, ve tvaru V o délce strany 500mm a úhlu 100°, s držákem na kovovou bránu. Na horní část brány bude navařen jakl tvaru L 50/50/3, na který bude pevně přichycen držák dvěma kusy TX šrouby o průměr 6 mm. Na tomto držáku bude navařen držák, ve kterém bude pevně ukotven uvedený V profil tak, aby nedošlo k žádnému pohybu (sklopení).

Povrchová úprava:

Celý tento výložník bude žárově zinkován, vč. spojovacího materiálu.

Instalace žiletkového drátu:

Mezi V profily budou nataženy 4 ks ostnatého drátu o průměru drátu 1,7 mm, počet ostnů 4, vzdálenost mezi ostny 100 mm s povrchovou úpravou slitinou zinku a hliníku. Ostnaté dráty jsou z vysoko uhlíkaté oceli po každých 100 mm. Žiletkový válcový drát ve smyčkách o průměru vinutí 730 mm bude nainstalován z horní strany mezi podélně napnuté ostnaté dráty přichycené k V profilům a roztažen do rozvinuté délky v rozmezí 10 – 12 m. Na každém metru roztaženého žiletkového válce bude přisponkováno k ostnatému drátu minimálně 10 ks nerezových sponek o průměru 4 mm.

Bude použit pozinkovaný žiletkový drát s průměrem vinutí 730 mm instalovaný ve spirále z měkkého ocelového drátu, na kterém jsou osazeny ostré čepelky. Povrch upraven zinkováním, baleno ve spirále.