

POZ.	MODUL	ADR	SV	Č. ZAŘ.	FUNKCE	POZN.
M1	IC200ALG260 (0-10V /AI 4-20mA) 8x	V1	A1			
		I1	A2	BT11	Teplota OT přívod	BT11
		-	A3	zem		
		V2	A4			
		I2	A5	BT12	Teplota OT zpátečka	BT12
		-	A6	zem		
		V3	A7			
		I3	A8	BT13	Teplota venkovní sever	BT13
		-	A9	zem		
		V4	A10			
		I4	A11	BT14	Teplota venkovní jih	BT14
		-	A12	zem		
			A13	JMP1-A		
			A14	JMP1-B		
			A15	JMP2-A		
			A16	JMP2-B		
			A17	NC		
			A18	NC		
		V5	B1			
		I5	B2	BT15	Teplota TV za výměníkem	BT15
		-	B3	zem		
		V6	B4			
		I6	B5	BT18	Teplota TV zásobník	BT18
		-	B6	zem		
		V7	B7			
		I7	B8	BT19	Teplota TV výstup	BT19
		-	B9	zem		
		V8	B10			
		I8	B11	BT20	Teplota TV vratná cirkulace	BT20
		-	B12	zem		

POZ.	MODUL	ADR	SV	Č. ZAŘ.	FUNKCE	POZN.
M2	IC200ALG260 (0-10V /AI 4-20mA) 8x	V1	A1			
		I1	A2	BT16	Teplota větev ÚT - sever	BT16
		-	A3	zem		
		V2	A4			
		I2	A5	BT17	Teplota TV větev ÚT - jih	BT17
		-	A6	zem		
		V3	A7			
		I3	A8		Neobsazeno	
		-	A9	zem		
		V4	A10			
		I4	A11		Neobsazeno	
		-	A12	zem		
			A13	JMP1-A		
			A14	JMP1-B		
			A15	JMP2-A		
			A16	JMP2-B		
			A17	NC		
			A18	NC		
		V5	B1			
		I5	B2		Neobsazeno	
		-	B3	zem		
		V6	B4			
		I6	B5		Neobsazeno	
		-	B6	zem		
		V7	B7			
		I7	B8		Neobsazeno	
		-	B9	zem		
		V8	B10			
		I8	B11		Neobsazeno	
		-	B12	zem		

POZ.	MODUL	ADR	SV	Č. ZAŘ.	FUNKCE	POZN.
M3	IC200MDL750 (32x DO)		A1		Neobsazeno (KA2.1)	
			A2		Neobsazeno (KA2.2)	
			A3		Neobsazeno (KA2.3)	
			A4		Neobsazeno (KA2.4)	
			A5	RV 11	Regulační ventil ohřev TV otv. (KA2.5)	RV 11
			A6	RV 11	Regulační ventil ohřev TV zav. (KA2.6)	RV 11
			A7		Neobsazeno (KA2.7)	
			A8		Neobsazeno (KA2.8)	
			A9	MIX 11	Směšovací ventil vět. ÚT sever otv. (KA2.9)	MIX 11
			A10	MIX 11	Směšovací ventil vět. ÚT sever zav. (KA2.10)	MIX 11
			A11		Neobsazeno (KA2.11)	
			A12		Neobsazeno (KA2.12)	
			A13	MIX 12	Směšovací ventil vět. ÚT jih otv. (KA2.13)	MIX 12
			A14	MIX 12	Směšovací ventil vět. ÚT jih zav. (KA2.14)	MIX 12
			A15		Neobsazeno (KA2.15)	
			A16		Neobsazeno (KA2.16)	
			A17		+ 24V DC	
			A18		- 24 VDC	
			B1		Neobsazeno (KA2.17)	
			B2		Neobsazeno (KA2.18)	
			B3		Neobsazeno (KA2.19)	
			B4	OC 11	Ovládaní oběhového čerpadla TV - větev ÚT sever (KA2.20)	OC 11
			B5	OC 12	Ovládaní oběhového čerpadla TV - větev ÚT jih (KA2.21)	OC 12
			B6	OC13	Ovládaní oběhového čerpadla ohřevu TUV - (KA2.22)	OC 13
			B7	OC14	Ovládaní cirkulačního čerpadla - (KA2.23)	OC 14
			B8		Ovládaní nabíjecího čerpadla ak. nádrže ohřev TV (KA2.24)	nové
			B9		Neobsazeno (KA2.25)	
			B10		Neobsazeno	
			B11		Neobsazeno	
			B12		Neobsazeno	
			B13		Neobsazeno	
			B14		Neobsazeno	
			B15		Neobsazeno	
			B16		Kontrolka servis PLC	HL 3
			B17		+24 V DC	
			B18		- 24 VDC	

POZ.	MODUL	ADR	SV	Č. ZAŘ.	FUNKCE	POZN.
M4	IC200MDL650 (DI 24V DC) 32x		A1		Neobsazeno	
			A2		Neobsazeno	
			A3		Neobsazeno	
			A4		Neobsazeno	
			A5		Neobsazeno	
			A6		Výpadek fáze	
			A7		Místní provoz	
			A8		Minihavárie	
			A9	RMS102	Stav stykače čerpadlo ÚT - větev sever	OC 11
			A10	RMS102	Stav stykače čerpadlo ÚT - větev jih	OC 12
			A11	RMS102	Stav stykače oběhové čerpadlo ohřev TV	OC 13
			A12	RMS102	Stav stykače čerpadlo cirkulace TV	OC 14
			A13	RMS102	Porucha tepelných relé čerpadel	
			A14	RMS102	Deblok (čerpadla přepnuta na ruční chod)	
			A15	RMS102	Stav stykače nabíjecí čerpadlo ak. nádrže TV	nové
			A16		Neobsazeno	
			A17		- 24 VDC	
			A18		- 24 VDC	
			B1		Neobsazeno	
			B2		Neobsazeno	
			B3		Neobsazeno	
			B4		Neobsazeno	
			B5		Neobsazeno	
			B6		Neobsazeno	
			B7	SB2	Minihavárie tlačítko STOP	
			B8		Neobsazeno	
			B9		Neobsazeno	
			B10	SB 11	Vstupní dveře do PS1	SB11
			B11	NT11	Minihavárie překročení teploty TUV	NT11
			B12		Neobsazeno	
			B13		Neobsazeno	
			B14		Neobsazeno	
			B15		Neobsazeno	
			B16		Neobsazeno	
			B17		- 24 VDC	
			B18		- 24 VDC	