



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Kynšperk nad Ohří

Zlatá čp. 52, poštovní přihrádka 10, 357 51 Kynšperk nad Ohří

Tel.: 352 306 111, Fax: 352 306 598, ISDS: fwdd4za

NAŠE č. j.: VS 18/002/003/2014-27/LOG/503

VYŘIZUJE: Petr Žalman
TELEFON: 352306331, 602167951
FAX: 352306555
E-MAIL: pzalman@vez.kyn.justice.cz

V Kynšperku nad Ohří dne 29. 5. 2014

Dodatečné informace k veřejné zakázce

„Kynšperk - oprava výtahu v objektu č. 002“

(zakázka malého rozsahu dle § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávaná mimo režim zákona)

Vězeňská služba ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, jako zadavatel, vydala pod č. j. VS 18/002/001/2014-27/LOG/503 ze dne 19. 5. 2014 výzvu k podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Dne 29. 5. 2014 zadavatel obdržel od uchazeče dotaz, týkající se rozsahu této veřejné zakázky. Zadavatel níže uvádí vznesený dotaz a svou odpověď.

Dotaz: V zadání na opravu výtahu je požadavek, aby nový výtah měl původní nosnost, tedy 320 kg. Zároveň se požaduje, aby byly zachovány původní rozměry podlahy kabiny výtahu, tedy 1,1 x 1,1m. V tomto zadání je rozpor, protože podle ČSN EN 81-1+A3 se určuje nosnost výtahu podle plochy podlahy kabiny. Při dodávce výtahu s nosností 320 kg musí být kabina menší než původní, při dodávce výtahu s plochou kabiny původního výtahu musí být nosnost výtahu 450kg. Prosím o doplnění zadání o informaci, který z požadavků musí být při opravě výtahu dodržen.

Odpověď: Při realizaci zakázky musí být přednostně dodržen požadavek na dodržení původní nosnosti výtahu 320 kg / 4 osoby.

S pozdravem

Vrchní rada
plk. Mgr. Vlastimil Kríž
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří

v zast. Rada
plk. Ing. Josef Pljučarski
z pov. 1. zástupce ředitele věznice