



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV v areálu Věznice BĚLUŠICE č. projektu: 09036993

Místo stavby: areál Věznice Bělušice, Bělušice čp. 66, 435 26 Bečov, k.ú. Bělušice u Mostu



Objednatel:

**Vězeňská služba České republiky**

Soudní 1672/1a  
140 00 Praha-Nusle

OVĚŘIL

DATUM



Zhotovitel PD:

**DES Praha, s.r.o.**

Terronská 880/58, 160 00 Praha 6  
tel./fax.: 220 51 51 64, 220 51 51 72  
e-mail: des@des.cz, www.des.cz

PROJEKTANT	
Ing. Václav Krejčí	
VYPRACOVAL	
Michal Červenka	
KONTROLA	
Ing.arch. Ivan Stuchlý	

## SO 002 - Objekt č.04 VÝROBNÍ PROVOZ

### F1.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

DOKUMENTACE	RDS
ČÍSLO ZAKÁZKY	172 2011
POČET FORM.	
DATUM	11 2011
MĚŘÍTKO	

REVIZE	ČÍS. KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.
--------	------------	------	-----------

**TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝR.**

**F.1.1 120**







## POZNÁMKY:

TABULKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JAKO CELKU, DALŠÍ INFORMACE JSOU NA VÝKRESECH A V TEXTOVÉ ČÁSTI !!!!

VEŠKERÉ KONSTRUKCE BUDDU CHRÁNĚNY PROTI KOROZI DLE PLATNÝCH ČSN

DODÁVKA VEŠKERÝCH VÝROBKŮ SE PŘEDPOKLÁDÁ KOMPLETNÍ, VČETNĚ PŘÍSLUŠNÉHO KOTEVNÍHO A DOPLŇKOVÉHO materiálu

TABULKA MŘÍŽÍ JE V SAMOSTATNÉM OBJEKTU SO 15 – DEMONTÁŽ, REPASE A MONTÁŽ MŘÍŽÍ, NOVÉ MŘÍŽE

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	POČET KS	POZNÁMKA
	<b>ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY</b> <b>MŘÍŽE VIZ SO 015 Demontáž, úprava a montáž mříží pro SO – 001 až 013</b>				
			KONSTRUKCE, KTERÉ MAJÍ BÝT V RÁMCI ZATEPLENÍ UPRAVOVÁNY JE NUTNO PŘED PODÁNÍM NABÍDKY VIDĚT NA MÍSTĚ		
		D. 2,40 M	OCHRANNÉ NEREZOVÉ ÚHELNÍKY L 80/80/2 NA EXPANDOVANÉ ROHY OBJEKTU, PŘEDEVŠÍM V MÍSTECH VSTUPŮ DO OBJEKTŮ, DÉLKA 2,40 METRU	8 ks	
		RŮZNÉ ROZMĚRY	HLINÍKOVÉ VZT MŘÍŽKY A PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE VČETNĚ SÍTÍ PROTI HMYZU NA FASÁDY OBJEKTU JAKO NÁHRADA MŘÍŽEK PŮVODNÍCH, VČETNĚ NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PROSTUPY STĚNAMI, RŮZNÉ VELIKOSTI 0,04-0,1 M2 (DODAT DLE ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ)	8 ks	
		RŮZNÉ ROZMĚRY	ÚPRAVA KOTVENÍ ZÁBRADLÍ U SCHODIŠTĚ. T.J. ZKRÁCENÍ ZÁBRADLÍ, NAVAŘENÍ NOVÉHO KOTEVNÍHO PRVKU 2X NÁTĚR ZÁKLADNÍ, 2X VRCHNÍ EMAIL	1 KPL	
		RŮZNÉ ROZMĚRY	ÚPRAVA ZÁBRADLÍ U SCHODIŠTĚM T.J. ODŘEZÁNÍ MADLA, NAVAŘENÍ CELŠÍCH KOTEVNÍCH PRVKŮ A ZPĚTNÉ OSAZENÍ, 2X NÁTĚR ZÁKLADNÍ, 2X VRCHNÍ EMAIL	1 KPL	
		RŮZNÉ ROZMĚRY	ÚPRAVA BRANKY V OPLOCENÍ, T.J. NOVÉ UKOTVENÍ NA STÁVAJÍCÍ SLOUP, NOVÉ KOTEVNÍ PRVKY, ODSUNUTÍ ZA SLOUP O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ 2X NÁTĚR ZÁKLADNÍ, 2X VRCHNÍ EMAIL	1 KPL	
	HROMOSVOD OŠETŘENÍ A DOPLNĚNÍ HROMOSVODNÉ SOUSTAVY. POŠKOZENÉ ČÁSTI SE NAHRADÍ NOVÝMI cca 20%. SOUSTAVA BUDE PROVEDENA TAK, ABY BYLO MOŽNO PROVÉST REVIZI S NÁSLEDNÝM VYDÁNÍM REVIZNÍ ZPRÁVY.  HROMOSVOD BUDE ŘEŠEN JAKO SKRYTÝ SVOD POD KZS Z POZINKOVANÉHO DRÁTU Ø8mm (VAR. LANA NEBO PÁSKU 3X20mm) VLOŽENÉHO DO NEKOVOVÉ NETŘÍŠTIVÉ TRUBKY Ø SVĚTLOSTI min. 29mm (černá elektroinstalační). V MÍSTĚ REVIZNÍ SVORKY 1,8-2m NAD ZEMÍ BUDDU OSAZENY REVIZNÍ DVÍŘKA.			1 komplet	