

## 3.NP.

### Přehled požadavků na osvětlení

Č. MÍSTN.	MÍSTNOST	PLOCHA m <sup>2</sup>	$\bar{E}_m$ (lx)	$UGR$ (–)	$R_a$ (–)	R.č.	zdroj
301	CHODBA	30,73	100	28	40	1.1.1	zářivka
302	SCHODIŠTĚ neřešeno	16,99					
303	VÝTAH OSOBNÍ neřešen	2,25					
304	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,24	100	25	60	1.4.1	kompaktní zářivka
305	PŘEDSÍŇ WC	6,47	200	25	80	5.1.2	kompaktní zářivka
306	WC-MUŽI	4,94	200	25	80	5.1.2	kompaktní zářivka
307	KANCELÁŘ	20,70	500	19	80	3.2	zářivka
308	KANCELÁŘ	19,85	500	19	80	3.2	zářivka
309	KANCELÁŘ	18,27	500	19	80	3.2	zářivka
310	SPISOVNA SRP	18,37	200	25	80	5.1.2	zářivka

### LEGENDA OSVĚTLENÍ

- návrh proveden dle ČSN EN 12464–1
- $\bar{E}_m$  – udržovaná osvětlenost v lx
- $UGR_L$  – činitel oslnění (–)
- $R_a$  – všeobecný index podání barev (–)
- referenční číslo pro daný prostor dle ČSN EN 12464–1 odst. 5

<b>Elektroprojekty</b> Ing. František Černý	<b>Akce:</b> Oprava elektroinstalace Věznice Knynšperk n. O.	<b>Investor:</b> Vězeňská služba ČR Věznice Knynšperk n. O.	<b>Projektoval:</b> Ing. Černý	<b>Název výkresu:</b> Požadavky na osvětlení	<b>Číslo výkresu:</b> EL1	<b>List:</b> 3
			<b>Datum modifikace:</b> 3/2014			