

LEGENDA :

- NOVÉ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NOVÉ ROZVOD TEPLÁNÍ VODY
- STRAUŽÍ ROZVODY

POKYNY PRO MONTÁŽ:

- VEŠKERÉ STRAUŽÍ ROZVODY STUDENÉ VODY BYLY ZAMĚŘENY ZAMĚŘENÍM NA MÍSTĚ STAVBY. POKUD BUDE V PRŮBĚHU MONTÁŽE ZJIŠTĚNO NESOUHLASNÉ POTRUBÍ, BUDE ÚKOLEM JEHO FUNKČNOST, PŘÍPADNĚ NEŠLEDNÉ PŘEPOJENÍ NA NOVÉ ROZVOD.
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE NUTNÁ VZÁJEMNÁ KOORDINACE SE STRAUŽÍMI ROZVODY. NUTNÁ UPŘESNĚNÍ PŘÍPADNÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ, ODSOUHLASENÍ PŘÍPADNÝCH ZMĚN VE VEDENÍ JEDNOTLIVÝCH TRAS ZNAČENÝCH I VÝŠKOVÝCH Ů SOUHLASNÝ POŽADAVKY NA JEJICH OPRAVY. BEZ ODSOUHLASENÍ TRASOVÁNÍ ROZVODŮ A POSTUPU MONTÁŽE NENÍ ZADOVOŽ PRACE ZAHÁJEŇ.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ JE VEŠKERÝ ZMĚŘENÍ A POSTAVENÍ SYSTÉM, DODAVATELÉ ZODU POMINÍ TYTO NÁKLADY ZOHLEDNIT V RÁMCI CENOVÉ NABÍDKY.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ZAJTOVÁNÍ PROSTUPŮ DO PŘÍMĚŘU 150mm DO STĚN JEDNOVÝM VRTÁKEM (ZEDĚNÝCH I BETONOVÝCH) TLOUŠŤKY DO 300mm, TYTO PROSTUPY NEJSOU ZAHRNUTY V JE NUTNÉ, NEF S NIM DODAVATELÉ V RÁMCI CENOVÉ NABÍDKY POČÍTAL.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE PROVEDENÍ POŽÁRNÍCH UCPÁVEK KESTOVANÝMI SYSTÉMEM S OSOUHLASTÍ DLE PBŘ

INVESTOR: VÝCHOVNÁ LÉČEBNA ČESKÉ REPUBLIKY KOZÍNY ČÍSLO 1 Klášter – PRAHOU 5 SAMOT BOX, 140 21 PRAHA 4	PROJEKTANT: ING. ZDENĚK SADÍLEK PŘÍPRAVA: ING. ZDENĚK SADÍLEK	ateliér projekt s.r.o. Ing. Zdeněk Sadílek Mr. Ot. Ostrovského 2 PŘÍBRAM 261 01	
AKCE: VÝMĚNA LEŽATÝCH ROZVODŮ STUDENÉ VODY V OBJEKTECH Č.12, 13, 14			
AREÁL VÁZENSKÉ VĚZNICE PŘÍBRAM – PANKRÁC		DATUM: 09/2014	STUPEŇ: DPS
VÝKRES: OBJEKT Č.13 - půdorys rozvodu		MĚŘÍTKO: 1:50	A-4/2: 1/2 / PORADOVÉ Č.: 06