



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Stráž pod Ralskem

Máchova 260, poštovní příhrádka 10, 471 27 Stráž pod Ralskem

Tel.: 487 878 111, Fax: 487 878 211, ISDS: tusd42j

VÁŠ DOPIS č. j.:

ZE DNE:

NAŠE č. j.:

VS 17/002/002/2015-13/LOG/527

VYŘIZUJE:

Petra Herbstová

TELEFON:

487 878 235

FAX:

487 878 211

E-MAIL:

pherbstová@vez.spr.justice.cz

E-ZAK

Ve Stráži pod Ralskem dne 13. 3. 2015

Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odst. 3) zák. č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) na zhotovení
projektové dokumentace pro akci s názvem

„Stráž pod Ralskem – oprava elektroinstalace ochranné zdi“

I.

Zadavatel

Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67
Praha 4, za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 31.1.2014,
č. j.: VS 5/036/001/2014-50/PRV/080 vrchní rada, plk. Mgr. Simon Michailidis, ředitel
věznice Stráž pod Ralskem.

Předmět plnění zakázky je určen pro organizační jednotku:

Adresa věznice: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260,
471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423, není plátcem DPH v hlavní činnosti

Kontaktní osoby: Ing. Blanka Karlová tel.: 487 878 231, MT: 602 639 660

e-mail: bkarlova@vez.spr.justice.cz

Radek Král tel.: 487 878 236

e-mail: rkral@vez.spr.justice.cz

II.

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby
potřebné na opravu elektroinstalace ochranné zdi (objekt č. 31). Oprava bude provedena
formou výměny elektrických rozvaděčů, elektrických rozvodů běžné a agregátové sítě
včetně údržby výložníků a výměny osvětlovacích těles připojených na běžnou síť. Objekt
se nachází ve střeženém prostoru areálu Věznice Stráž pod Ralskem.

Součástí projektové dokumentace budou příslušné výpočty, nákresy, oceněný a neoceněný
položkový rozpočet a zajištění autorského dozoru. Projektová dokumentace bude

vyhotovena v rozsahu dokumentace k realizaci stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Dále bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a dle pokynů objednatele.

Technický popis objektu

Věznice Stráž pod Ralskem spravuje objekt č. 31, který je užíván jako ochranná zeď zakázaného pásma. Jedná se o sestavu panelových desek usazených do železných profilů. Po obvodu ochranné zdi jsou rozmístěna osvětlovací tělesa, která osvětlují prostory zakázaného pásma a z části travnatou plochu před zakázaným pásmem včetně osvětlení přilehlých objektů. Z elektrických rozvodnic jsou dále připojeny světelné a zvukové signalizace v prostoru ochranné zdi. Tělesa jsou rozmístěna na ochranné zdi po desíti metrech, na trubkových výložnicích a na boční stěně ochranné zdi pod výložníky. Šedesát osvětlovacích těles na výložnicích je osazeno vysokotlakými sodíkovými osvětlovacími zdroji o příkonu 70W a jsou určena pro běžné osvětlení v nočních hodinách nebo při snížené viditelnosti. Část těchto svítidel je opatřena bočními nebo čelními stínidly proti oslnění kamerového systému. Spínání je automatické, soumrakovým spínačem, nebo ruční z místnosti vrchního inspektora strážní služby. Padesát pět osvětlovacích těles umístěných na boční stěně ochranné zdi pod výložníky je osazeno svítidly se světelnými zdroji o příkonu 2 x 11 W a jsou určena pro osvětlení v případě výpadku elektrické energie, nebo při snížené viditelnosti. Spínání je automatické, při výpadku elektrické energie, nebo ruční z místnosti vrchního inspektora strážní služby.

Elektroinstalace běžné a nouzové (agregátové) sítě je vedena po venkovním obvodu ochranné zdi v plastových elektroinstalačních lištách a v prostoru vjezdové motorové brány na železné instalační lávce, ve dvou sfázovaných okruzích pro každou elektrickou síť. Přívodní elektrické vedení je napojeno z hlavního rozvaděče RMO v objektu č. 14 (administrativní budova) kabely CYKY 4B x 16. Každá dvojice světelných a zvukových okruhů jsou napájeny a jištěny ze samostatných plastových rozvodnic, které jsou společné pro obě elektrické sítě.

Elektroinstalace rozvaděčů je umístěna v prostoru nad železným rozvodem topení a teplé užitkové vody. U nového způsobu řešení opravy se uvažuje s umístěním čtyř rozvaděčů na čelních stěnách strážných věží pod ochozem v zakázaném pásmu.

V průběhu let existence objektu se elektrické rozvody mnohokrát přizpůsobovaly požadavkům věznice. V současné době je většina rozvodů, rozvaděčů a výstroje rozvaděčů za dobou jejich životností z důvodu jejich stárí a mechanického poškození.

Situační plán objektů tvoří přílohu č. 4 této výzvy.

Popis způsobu řešení opravy

Na podkladě projektové dokumentace bude realizována oprava formou výměny elektrických rozvaděčů, elektrických rozvodů běžné a agregátové sítě včetně údržby výložníků a výměny osvětlovacích těles připojených na běžnou síť. Osvětlovací tělesa napojená na agregátovou síť zůstanou původní. Přívodní vedení přídatných světelných a zvukových okruhů v určených případech zůstane stávající, napojeno přes rozbočovací krabice a v určených případech bude zhotoveno nové.

Na čelních stěnách strážných věží pod ochozem v zakázaném pásmu budou instalovány čtyři elektrické rozvodnice pro běžnou a agregátovou síť, které budou mezi sebou propojeny ve dvou sfázovaných okruzích. Z každého rozvaděče se samostatně elektricky napojí a odjistí osvětlovací tělesa včetně přídatných světelných a zvukových okruhů. Kabelové rozvody v místě svodu z obvodu ochranné zdi do nových elektrických rozvodnic budou vedeny zemí. Stávajících šedesát zastaralých osvětlovacích těles napájených z běžné sítě budou vyměněny za nová o stejných světelných a výkonových parametrech. Venkovní

osvětlovací tělesa budou provedena s minimálním stupněm krytí IP23 pro elektrickou a IP65 pro optickou část svítidla. Zároveň se při výměně osvětlovacích těles provede údržba, očištění a nátěr železných výložníků. Na určených svítidlech budou zhotovena boční a čelní stínidla z hliníkového materiálu proti oslnění kamerového systému tak, aby nebyl porušen stupeň krytí osvětlovacích těles (např. lepením).

Čtyři přívodní elektrická kabelová vedení, CYKY 4B x 16, z rozvaděče RMO z objektu č. 14 přivedená na ochrannou zeď se zachovají původní. V místě rozbočení okruhů na ochranné zdi pro jednotlivé rozvaděče se umístí rozbočovací krabice. Rozvodnice a rozbočovací krabice budou provedeny pro venkovní použití s odolností vůči všem vlivům počasí (např. dvouplášťová skříň s přirozenou cirkulací nebo hliníkový plášť s práškovým lakem s UV filtrem) s minimálním stupněm krytí IP55.

Montované kabelové trasy silnoprůdých světelných okruhů po obvodu ochranné zdi budou provedeny z drátěného systému kabelových žlabů s povrchovou žárově zinkovanou úpravou. Spojovací materiál drátěného systému kabelových žlabů bude proveden s povrchovou úpravou Geomet 500.

Technické parametry opravy

1) Všeobecné požadavky elektrických rozvodů (návrh):

a) Osvětlovací tělesa:

Výměna šedesáti osvětlovacích těles za nová s vysokotlakými sodíkovými osvětlovacími zdroji o příkonu 70W, 230V, 50Hz s minimálním stupněm krytí IP23 pro elektrickou a IP65 pro optickou část svítidla.

Provést údržbu železných výložníků, očištění a nátěr antikorozi barvou.

Na určených svítidlech zhotovit boční a čelní stínidla z hliníkového materiálu proti oslnění kamerového systému tak, aby nebyl porušen stupeň krytí osvětlovacích těles.

Stávající osvětlovací tělesa připojená na běžnou síť demontovat a ekologicky zlikvidovat.

Seznam svítidel opatřených stínidly (z pohledu zakázaného pásma):

1. Stínidlo boční/pravé - svítidla č. 7, 24, 35, 52
2. Stínidlo boční/levé - svítidla č. 8, 25, 36, 53
3. Stínidlo čelní - svítidla č. 27, 29

Je nutné provést výpočet a měření intenzity osvětlení.

V případě nevhodnosti osvětlení bude přehodnocen výkon osvětlovacích těles.

b) Kabelové trasy silnoprůdých světelných okruhů:

Po obvodu ochranné zdi provést z drátěného systému kabelové žlaby s povrchovou žárově zinkovanou úpravou. Spojovací materiál drátěného systému s povrchovou úpravou Geomet 500. Kabelová trasa v prostoru vjezdové motorové brány na železně instalační lávce se zachová původní, provést její údržbu. Kabelové rozvody v místě svodu z obvodu ochranné zdi do nových elektrických rozvodnic umístěných na čelní stěně strážných věží pod ochozem provést zemí.

Stávající kabelové trasy demontovat a ekologicky zlikvidovat.

c) Kabelové rozvody:

Veškeré kabelové elektrické rozvody kabely CYKY.

Stávající kabelové rozvody demontovat a ekologicky zlikvidovat.

d) Rozvodnice a rozbočovací krabice:

Montáž čtyř elektrických rozvodnic na čelní stěnu strážných věží pod ochozem v zakázaném pásmu. Rozvodnice a rozbočovací krabice budou provedeny pro venkovní použití s odolností vůči všem vlivům počasí (např. dvouplášťová skříň

s přirozenou cirkulací nebo hliníkový plášť s práškovým lakem s UV filtrem) s minimálním stupněm krytí IP55. Kabelové vstupy/výstupy (vývodky) umístit pouze ve spodní části rozvaděčů a rozbočovacích krabic. Rozvaděče vybaveny zámky nebo uzávěry proti vstupu nepovolaných osob.

Stávající rozvodnice demontovat a ekologicky zlikvidovat.

2) Všeobecné požadavky rozvaděčů – okruhy (návrh)

Rozvaděče budou společné pro běžnou a nouzovou (agregátovou) síť, navzájem odděleny a budou vybaveny jisticími a ochrannými prvky dle platných norem ČSN, ČSN EN, vyhlášek a nařízení.

1. RO1 - elektricky napájená osvětlovací tělesa na výložnících a na ochranné zdi pod výložníky včetně přídavných světelných a zvukových okruhů v prostoru ochranné zdi. Instalace na čelní stěnu strážní věže č. 2, pod ochozem v zakázaném pásmu. Dle požadavku zadavatele.

část B (běžná síť):

- svítidlo výložník č. 1
- svítidlo výložník č. 1.1
- svítidlo výložník č. 2
- svítidlo výložník č. 3
- svítidlo výložník č. 4
- svítidlo výložník č. 5
- svítidlo výložník č. 6
- svítidlo výložník č. 7
- svítidlo výložník č. 8
- svítidlo přídavné č. 8.1
- pod ochozem strážní věž č. 2
- 1x svítidlo 100W
- svítidlo výložník č. 9
- svítidlo výložník č. 10
- svítidlo výložník č. 11
- svítidlo výložník č. 12
- svítidlo výložník č. 13
- svítidlo výložník č. 14
- svítidlo výložník č. 15
- poziční a výzbrojní rezerva 4x

část A (nouzová síť):

- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 1
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 2
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 3
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 4
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 5
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 6
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 7
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 8
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 9
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 10
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 11
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 12
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 13
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 14
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 15
- poziční a výzbrojní rezerva 2x

2. RO2 - elektricky napájená osvětlovací tělesa na výložnících a na ochranné zdi pod výložníky včetně přídavných světelných a zvukových okruhů v prostoru ochranné zdi. Instalace na čelní stěnu strážní věže č. 3, pod ochozem v zakázaném pásmu. Dle požadavku zadavatele.

část B (běžná síť):

- svítidlo výložník č. 16
- svítidlo výložník č. 17
- svítidlo výložník č. 18
- svítidlo výložník č. 19
- svítidlo výložník č. 20
- svítidlo výložník č. 21
- svítidlo výložník č. 22
- svítidlo výložník č. 23
- svítidlo výložník č. 24

část A (nouzová síť):

- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 16
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 17
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 18
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 19
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 20
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 21
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 22
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 23
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 24

- svítidlo přídatné č. 24.1
pod ochozem strážní věž č. 3
1x svítidlo 100W
 - svítidlo výložník č. 25
 - svítidlo výložník č. 26
 - svítidlo výložník č. 27
 - přídatné svítidlo č. 27.1
světelný a zvukový okruh
4x halogenová svítidla 150W
4x zvuková signalizace, čidlo
(napojení/rozbočovací krabice)
 - svítidlo výložník č. 28
 - svítidlo výložník č. 29
 - svítidlo výložník č. 30
 - poziční a výbrojní rezerva 4x
 - svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 25
 - svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 26
 - svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 27
 - svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 28
 - svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 29
 - svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 30
 - poziční a výbrojní rezerva 2x
3. RO3 - elektricky napájená osvětlovací tělesa na výložnících a na ochranné zdi pod výložníky včetně přídatných světelných a zvukových okruhů v prostoru ochranné zdi. Instalace na čelní stěnu strážní věže č. 4, pod ochozem v zakázaném pásmu. Dle požadavku zadavatele.
- část B (běžná síť):
- svítidlo výložník č. 31
 - svítidlo výložník č. 32
 - svítidlo výložník č. 33
 - svítidlo výložník č. 34
 - svítidlo výložník č. 35
 - svítidlo výložník č. 36
 - svítidlo přídatné č. 36.1
pod ochozem strážní věž č. 4
1x svítidlo 100W
 - svítidlo výložník č. 37
 - svítidlo přídatné č. 37.1
plot zakázané pásmo
1x metalhalogen 450W
(napojení/rozbočovací krabice)
 - svítidlo přídatné č. 37.2
venkovní stožár, silnice
1x výbojka 70W
(napojení/přímé do stožáru)
 - svítidlo výložník č. 38
 - svítidlo výložník č. 39
 - svítidlo výložník č. 40
 - svítidlo výložník č. 41
 - svítidlo výložník č. 42
 - svítidlo výložník č. 43
 - přídatné svítidlo č. 43.1
světelný a zvukový okruh
1x halogenové svítidlo 500W
1x zvuková signalizace, čidlo
(pohybové čidlo umístěno na objektu č. 12)
- část A (nouzová síť):
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 31
 - svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 32
 - svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 33
 - svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 34
 - svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 35
 - svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 36
 - svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 37
 - svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 38
 - svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 39
 - svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 40
 - svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 41
 - svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 42
 - svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 43

- napojení/rozbočovací krabice)
- poziční a výzbrojní rezerva 4x - poziční a výzbrojní rezerva 2x

V rozvaděči RO3, běžná síť, zhotovit samostatně odjištěný a vypínatelný třífázový vývod pro elektrické napájení šesti 70W výbojkových osvětlovacích těles. Vývod bude ukončen, dle požadavku zadavatele, na obvodové zdi objektu č. 12 v rozbočovací (pojistkové) krabici s odjištěním.

Okruhy v rozbočovací (pojistkové) krabici:

- okruh č. 1 - pro tři parková svítidla u objektu č. 1 (včetně napojení na stávající kabelový vývod)
 - okruh č. 2 - svítidlo výložník na objektu č. 12 (včetně napojení na stávající kabelový vývod)
 - okruh č. 3 - svítidlo výložník na objektu č. 12 (včetně napojení na stávající kabelový vývod)
 - okruh č. 4 - svítidlo výložník na objektu č. 12 (včetně napojení na stávající kabelový vývod)
 - poziční a výzbrojní rezerva 2x
4. RO4 - elektricky napájená osvětlovací tělesa na výložnících a na ochranné zdi pod výložníky včetně přídavných světelných a zvukových okruhů v prostoru ochranné zdi. Instalace na čelní stěnu strážní věže č. 5, pod ochozem v zakázaném pásmu. Dle požadavku zadavatele.

část B (běžná síť):

- svítidlo výložník č. 44
- svítidlo výložník č. 45
- svítidlo přídavné č. 45.1
plot zakázané pásmo
1x metalhalogen 450W
(napojení/rozbočovací krabice)
- svítidlo výložník č. 46
- svítidlo výložník č. 47
- svítidlo výložník č. 48
- svítidlo výložník č. 49
- svítidlo výložník č. 50
- svítidlo výložník č. 51
- svítidlo přídavné č. 51.1
plot zakázané pásmo
1x metalhalogen 450W
(napojení/rozbočovací krabice)
- svítidlo výložník č. 52
- svítidlo výložník č. 53
- svítidlo přídavné č. 53.1
pod ochozem strážní věž č. 5
1x svítidlo 100W
- svítidlo výložník č. 54
- svítidlo výložník č. 55
- svítidlo výložník vjezd č. 56
- svítidlo výložník vjezd č. 57
- svítidlo výložník vjezd č. 58
- poziční a výzbrojní rezerva 4x

část A (nouzová síť):

- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 44
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 45
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 46
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 47
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 48
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 49
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 50
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 51
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 52
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 53
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 54
- svítidlo boční zeď pod výložníkem č. 55
- poziční a výzbrojní rezerva 2x

Elektrické okruhy běžné a nouzové sítě budou v rozvaděčích RO1, RO2, RO3 a RO4 pozičně odděleny tak, aby bylo jednoznačně viditelné jejich určení včetně nestíratelného popisu prvků a vývodů. Kabelové vstupy/výstupy (vývodky) budou umístěny pouze ve spodní části rozvaděčů.

Požadované práce od dodavatele

Zpracování projektové dokumentace, která bude splňovat veškeré platné právní předpisy, normy, vyhlášky a nařízení, zejména ČSN:

soubor norem ČSN 33 2000 - Elektrická zařízení nízkého napětí

zejména ČSN 33 2000 – 7 – 714 ed. Elektrická instalace nízkého napětí – zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - venkovní světelné instalace

a norem souvisejícím, např.:

soubor norem ČSN EN 60909

Zkratové proudy

soubor norem ČSN EN 61439

Rozvaděče nízkého napětí

ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

Revize

III.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Dílo bude provedeno nejpozději do **30 kalendářních dnů** od podpisu smlouvy.

Předpokládaný termín vyhotovení projektové dokumentace: duben - květen 2015.

Místem plnění je sídlo zhotovitele.

IV.

Režim vstupu a pohybu ve věznici

Cizí osoby jsou na požádání příslušníka povinny předložit doklad totožnosti, uložit si na určené místo střelné zbraně, mobilní telefony, komunikační zařízení, záznamová zařízení, notebook a jinou výpočetní techniku, kromě stanovených výjimek, předložit zavazadla k prohlídce, podrobit se prohlídce detekčním rámem, nebo ručním detektorem kovů, případně osobní prohlídce. V opačném případě nebude vstup do věznice umožněn.

Všechny osoby procházející vstupy do objektů věznice se řídí pokyny příslušníků, popřípadě pokyny jim nadřízených funkcionářů. Dále jsou povinny umožnit prohlídku vozidla při vjezdu a výjezdu.

Při vstupu do věznice je nutné nejméně dva dny předem nahlásit kontaktní osobě, uvedené v čl. I., jméno, příjmení a číslo občanského průkazu.

V.

Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazeče

Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- 1) Základní kvalifikační předpoklady podle § 53, odst. 1 ZVZ – čestným prohlášením. Čestné prohlášení tvoří přílohu č. 5 této výzvy.
- 2) Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 ZVZ – doložením:
 - výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů,
 - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu

odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění,

- platného dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost uchazeče v příslušném oboru minimálně dle § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice pro vyhotovení projektové dokumentace.

Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

VI.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Cena musí být v nabídce uvedena jako: celková cena předmětu zakázky v Kč bez DPH, sazba DPH v %, částka DPH v Kč a celková cena v Kč včetně DPH.

Cenovou nabídku uchazeč uvede formou **oceněného výkazu výměr**, jehož nevyplněná předloha tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Dále uchazeč uvede poskytovanou záruční dobu plnění (minimální požadovaná délka záruční doby činí 60 měsíců).

Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako definitivní a nepřekročitelná, a to i v případě, pokud dodavatel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s řádným provedením veřejné zakázky.

VII.

Prohlídka objektu

Prohlídka místa plnění se bude konat jednotně dne **24. 3. 2015 v 10:00 hod.** Dotazy vznesené při prohlídce budou včetně odpovědí uveřejněny na profilu zadavatele E-ZAK na adrese uvedené v čl. XI. Osoby účastníci se prohlídky se řídí pravidly uvedenými v čl. IV.

VIII.

Hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je **nejnižší celková nabídková cena s DPH v Kč** za provedení předmětu zakázky uvedeného v čl. II. této výzvy. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která po kontrole splnění kvalifikačních předpokladů bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu v Kč s DPH. Ostatní nabídky budou seřazeny v pořadí dle výše nabídkové ceny.

Uchazeči budou o výsledku posouzení a hodnocení nabídek vyrozuměni.

IX.

Požadavky na zpracování nabídky, lhůta pro podání nabídky

Cenová nabídka bude doručena v uzavřené neprůhledné obálce s uvedenou zpáteční adresou a následujícím označením:

„Veřejná zakázka - Stráž pod Ralskem – oprava elektroinstalace ochranné zdi

NEOTEVÍRAT“

Nabídka musí být podána písemně v českém jazyce v jednom vyhotovení. Musí obsahovat krycí list dle přílohy č. 1 výzvy, vyplněný výkaz výměr dle přílohy č. 2 výzvy - včetně cen za jednotlivé položky (v Kč bez DPH i s DPH), podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou dle přílohy č. 3 výzvy a doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. V. výzvy.

Řazení listů nabídky je následující

- vyplněný a podepsaný **krycí list** nabídky dle přílohy č. 1 výzvy,
- podepsaný a oceněný **výkaz výměr** dle přílohy č. 2 výzvy,
- podepsaný a doplněný **návrh smlouvy o dílo** dle přílohy č. 3 výzvy,
- doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. V. výzvy
- ostatní obsah.

Při nepředložení požadovaných dokumentů může být nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen.

Nabídka musí být doručena nejpozději do **3. 4. 2015 do 12:00 hod.** a to:

- osobně do podatelny Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem, v pracovních dnech v době od 8:30 hod. do 14:00 hod.
- poštou nebo kurýrem na adresu zadavatele: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem
- e-mailem opatřeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za uchazeče na adresu kontaktních osob uvedených v čl. I.
V případě doručení elektronickou poštou musí nabídka obsahovat oskenované a podepsané jednotlivé dokumenty.

X.

Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v textu návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 výzvy. Uchazeč do závazného návrhu smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované žlutě formátované údaje, ostatní údaje není oprávněn měnit.

XI.

Ostatní podmínky

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací a náklady na jejich vyhotovení a doručení jdou k tíži uchazeče.

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným uchazečem poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

Uchazeči berou na vědomí, že zadavatel je povinen v souladu s § 147a odst. 1 a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK smlouvu o dílo uzavřenou na veřejnou zakázku včetně celkové výše ceny za celý předmět plnění v případě, kdy cena veřejné zakázky přesáhne 500 000,- Kč bez DPH. U veřejné zakázky s cenou nižší

než 500 000,- Kč bez DPH, tato povinnost neplatí.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit tuto výzvu, a to buď na základě žádosti zájemců o její vyjasnění, nebo z vlastního podnětu; toto upřesnění zadavatel oznámí všem zájemcům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese:

https://ezak.vscr.cz/contract_display_2943.html

Toto poptávkové řízení se řídí ZVZ jen tehdy, pokud tak ZVZ nebo tato výzva výslovně stanoví.

Přílohy:

- příloha č. 1 – krycí list nabídky
- příloha č. 2 – nevyplněný výkaz výměr
- příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo včetně příloh
- příloha č. 4 – situační plán
- příloha č. 5 – čestné prohlášení


vrchní rada
plk. Mgr. Simon Michailidis
ředitel věznice
v z. plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK