




# RNO2 ROZDĚLENÍ

## ODDÍLŮ

E F



### P O Z N Á M K A

- NĀPĚŤOVĀ SOUSTĀVA : TN-C-S str. 50Hz/400/230 V
- OCHRĀNA: AUTOMĀTICKĀM ODPOLNĚNĪM OD ZDRŮJE, DŮPLNĚNA OCHR.POSPOJOVĀNĪM
- ROZVĀDĚČ RNO2 – NĀSTĚNNĚ PROVĚDENĪ 72MOD.
- ROZMĚRY: šxvxh= 400x650x250mm
- KRYTĪ: IP 65
- PŘĪVOD.VVĪVOD: ZDI

OBJEKT Č.4 – 2.NP  
UBYTŮVNĀ Č.2 – ODDĪL E+F

Stavba: Stráž pod Ralskem-oprava elektroinstalace ubytoven odsouzených č.1 a č.2	Typ projektové dokumentace: PROVĀDĚČĪ
Investor: ČR, Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 14067	Katodrální území: Stráž p.Ral.
Popis: Ovládací panel RNO2	Vykres č.: E-2.4 Formát: A4
Číslo zakázky LAMAL: 15015	Měřítko Datum: 16.4.2015
Kreslil: Petr Franíšek, ČKAIT-0501138, mob.607501462	

**LAMAL** s.r.o. Pertollice 72 \* 471 24 Mimonň \* tel.487863181 \* fax 487863182

NĀpĚŤOVĀ soustava: 3N/PE str. 3x400/230V 50Hz TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotýkovým napĚtím: automatickým odpojením od zdroje doplnĚna: ochranným pospojováním, chráničem s vybavovací proudem 0,03A